



Instrukcja użytkownika



LUMINA

Ładowarka Premium do samochodów elektrycznych.

Szanowny użytkowniku,

Gratulujemy zakupu ładowarki Enelion i dziękujemy za okazane zaufanie.

Przed montażem urządzenia proszę sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy.

Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz montażu jest dostępna pod adresem:
<https://enelion.com/support-lumina/>

Przed montażem lub rozpoczęciem użytkowania stacji ładowania proszę przeczytać tę instrukcję.

Spis treści

Ważne informacje

Użytkowanie stacji ładowania

Przygotowanie do użycia	7
Ładowanie	7
Zakończenie ładowania	8
Zatrzymanie awaryjne	8
Postępowanie w przypadku nieprawidłowości, zakłóceń i pożaru	8
Ogólne zasady dotyczące bezpiecznej eksploatacji	9
BHP	9
Utylizacja i ochrona środowiska naturalnego	10

Konfiguracja urządzenia

Dostępne warianty	11
Pierwsze uruchomienie urządzenia	12
Zmiana konfiguracji	12
Pasek LED	13

Panel konfiguracji

Właściwości	14
Komunikacja	14
Dostęp do panelu konfiguracji	15
Nawigacja po panelu konfiguracji	16
Ekran wskaźników	16
Sieć	16
Informacje ogólne	16
WiFi	17
GSM	17
Hotspot	18
OCPP	18

Spis treści

Podłączenie	18
Klucze konfiguracyjne	19
Ładowarka	19
Informacje ogólne	19
Sieć elektryczna	20
Autoryzacja	21
Akcesoria	21
Sieć ładowania	22
Informacje ogólne	22
Ustawienia	22
System	23
Informacje ogólne	23
Aktualizacja	23
Użytkownicy	24
Czas	24
Logi	24
Reboot	25
Dane techniczne	25

Konserwacja

Czyszczenie	26
-------------	----

Obsługa

Obsługa i konserwacja stacji ładowania	28
Testy techniczne	28
Pomiar rezystancji uziemienia Głównego	
Punktu Wyrównawczego - GPW	29
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych	29

Spis treści

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego	30
Pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej	30
Bdanie rezystancji izolacji	31
Badanie rezystancji izolacji	
instalacji elektrycznej zasilającej	
stację ładowania	31
Badanie rezystancji izolacji stacji ładującej	32
Adapter - symulator pojazdu	32
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	33
Badanie działania zabezpieczeń urządzeń	
ochronnych różnicowoprądowych	33
Testy RCD	33
Testy RCM B	34
Testy funkcjonalne	35
Instrukcja wymiany bezpiecznika LUMINA schuko	35

Opis techniczny

Rozwiązywanie problemów

Alarmy	40
Najczęściej zadawane pytania	40

Ważne informacje

Przed montażem lub uruchomieniem ładowarki należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu.

Zalecenia bezpieczeństwa dotyczące montażu

- Nie należy prowadzić prac montażowych na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru, jeśli istnieje ryzyko, że do urządzenia może przedostać się woda lub zanieczyszczenia.
- Wszystkie czynności opisane w tej instrukcji należy przeprowadzać po upewnieniu się, że w przewodzie zasilającym nie ma napięcia.
- Produkt ten może być instalowany, naprawiany lub serwisowany wyłącznie przez uprawnionego elektryka.
- Należy przestrzegać wszystkich lokalnych, regionalnych i krajowych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.
- Nie wolno prowadzić prac montażowych w pobliżu stref zagrożonych wybuchem, ani w miejscach, w których istnieje ryzyko pojawienia się bieżącej wody.
- Zagrożenie dla życia spowodowane wysokim napięciem elektrycznym.
- Produkt musi być zainstalowany w miejscu docelowym w sposób trwały.
- Produkt musi być zainstalowany na ścianie lub konstrukcji o wystarczającej nośności.
- Zaciski na tylnym panelu są pod napięciem, gdy obwód zasilania jest zamknięty i nigdy nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z niczym innym niż wtyczka LUMINA.
- Do instalacji i konfiguracji urządzenia potrzebne są dane identyfikacyjne sieci LUMINA (SSID)

oraz hasło; odpowiednia informacja podana jest z tyłu głowicy ładowania.

Zalecenia bezpiecznego użytkowania

- Zabrania się używania i dotykania urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Wykonanie zalecanych prac konserwacyjnych, montażowych oraz napraw należy zawsze zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu, prace te należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi wymogami.
- Zabrania się używania wody do gaszenia ognia.
- Zabrania się czyszczenia stacji przy użyciu myjek ciśnieniowych lub bieżącej wody..
- Zabrania się zanurzania stacji w wodzie lub w innych płynach.
- Jeśli pasek świetlny na urządzeniu świeci się na czerwono, wystąpił błąd.
- Zabrania się dotykania styków gniazda/ wtyczki typu 2 i wkładania do nich obcych przedmiotów.
- Zabrania się używania kabla ładowania, jeśli jest on uszkodzony lub jeśli złącze jest mokre lub zabrudzone.
- Nie wolno podłączać żadnych przedłużaczy, ani adapterów do stacji.
- Odłączając kabel ładowania od stacji, należy pociągnąć za uchwyt wtyczki, a nie za przewód.
- Kabel należy podłączyć tak, żeby nie można się było o niego potknąć, ani po nim przejechać.
- Stacja została zaprojektowana tak, aby wytrzymać normalne warunki pogodowe, niemniej jednak należy chronić ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub narażeniem na ekstremalne warunki pogodowe.
- Nie wolno używać stacji, w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych, ani w bezpośrednim sąsiedztwie nadajników radiowych.

Użytkowanie stacji ładowania

01 Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem stacji ładowania należy się upewnić, że została ona prawidłowo zainstalowana i nie stwarza zagrożenia dla użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w dostępnej instrukcji montażu.

02 Ładowanie

Stacja ładowania jest domyślnie skonfigurowana jako urządzenie bezpłatnego dostępu do ładowania freecharge, co oznacza, że ładowanie rozpoczyna się z chwilą podłączenia samochodu. Aby rozpocząć ładowanie:

1. Należy podłączyć kabel do stacji ładowania¹,
2. Należy podłączyć kabel do samochodu,
3. Proszę się upewnić, że blokada jest prawidłowo zamknięta² i rozpoczęła się procedura ładowania.

Jeśli aktywowana jest opcja autoryzacji za pomocą karty RFID/radiowe przesyłanie danych/ należy przyłożyć znacznik (tag) użytkownika do czytnika kart RFID znajdującego się na górnej osłonie stacji ładowania, żeby uzyskać autoryzację za pomocą tagu systemu RFID. Użycie właściwego tagu zostanie zasygnalizowane diodami na pasku świetlnym. Karta zostaje zaakceptowana, po czym należy wykonać czynności opisane powyżej.

Po wykonaniu tych czynności status stacji ładowania zmienia się na „ładowanie” [charging], co zostanie zasygnalizowane na pasku świetlnym, status zostanie też wyświetlony na ekranie.

¹ Dotyczy urządzeń z gniazdem.

² Nie dotyczy urządzeń skonfigurowanych jako Freecharge lub urządzeń z kablem.

Podczas ładowania pasek świetlny pulsuje w kierunku od środka do krawędzi. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale pt.: **Interfejs LED**. Konfigurując stację jako Freecharge, można dezaktywować blokadę wtyczki w stacji przed ładowaniem. Rozwiązanie to jest czasem stosowane w ładowarkach publicznych i umożliwia przerwanie ładowania bez konieczności użycia karty RFID lub wypięcia samochodu od gniazdka. Konstrukcja wtyczki zapewnia, że styki obwodu komunikacyjnego rozłączane są w pierwszej kolejności, zatrzymując proces ładowania. Następnie rozłączane są styki siłowe, przy już odłączonym napięciu, a na końcu rozłączany jest styk przewodu ochronnego. Przy takiej konfiguracji stacji ładowania należy pominąć sprawdzanie prawidłowego działania mechanicznej blokady.

03 Zakończenie ładowania

Aby zakończyć procedurę ładowania, należy odłączyć kabel ładowania od samochodu. Powoduje to zwolnienie blokady kabla na ładowarce i przejście do trybu oczekiwania „standby”. W przypadku konfiguracji RFID ponowne przyłożenie właściwej karty do czynnika również przerywa ładowanie i zwalnia blokadę. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale **3 Konfiguracja urządzenia**.



W przypadku ładowarek pracujących w systemie online konieczne może być użycie właściwej karty w celu zwolnienia blokady kabla na ładowarce.

04 Zatrzymanie awaryjne

Procedura ładowania może zostać przerwana ponownym użyciem karty RFID lub wypięciem wtyczki z samochodu. Podczas ładowania, kiedy blokada w stacji ładowania jest zamknięta, wyciągnięcie wtyczki z gniazda nie jest możliwe. Kiedy stacja zostaje skonfigurowana jako Freecharge z nieaktywną blokadą, możliwe jest przerwanie procedury ładowania poprzez wyciągnięcie wtyczki ze stacji ładowania.

05 Postępowanie w przypadku nieprawidłowości, zakłóceń i pożaru

W przypadku usterki, uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast przerwać proces użytkowania stacji i zgłosić zdarzenie do operatora stacji ładowania. W przypadku pożaru stacji ładowania należy jak najszybciej odłączyć źródło zasilania stacji ładowania, a następnie rozłączyć samochód oraz - jeśli to możliwe - odjechać nim na bezpieczną odległość. Wezwać odpowiednie służby. Ogień należy gasić za pomocą środków przeznaczonych do gaszenia urządzeń elektrycznych do 1000V - używać gaśnic z dwutlenkiem węgla (CO₂), proszkowych lub piasku.

06

Ogólne zasady dotyczące bezpiecznej pracy

Ładowarki należy używać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji producenta i kierując się zdrowym rozsądkiem. Samochody elektryczne mogą być ładowane wyłącznie z prawidłowo działających stacji ładowania, za pomocą prawidłowych kabli ładowania i pod warunkiem, że same są sprawne.



Zabronione jest używanie przedłużaczy, adapterów lub rozgałęźników..

Po zakończeniu ładowania należy odłożyć kabel ładowania z powrotem na przeznaczone do tego celu miejsce. Należy zawsze unikać przejeżdżania po kablach lub wtyczkach podczas manewrowania samochodem.

Nie wolno podłączać wtyczek, które są wyraźnie zabrudzone lub mokre.

Samochód należy zaparkować tak, żeby kabel ładowania nie był nadmiernie naciągnięty, ponieważ może to spowodować potknięcie się i przewrócenie użytkownika lub osoby postronnej.



Zabrania się otwierania stacji (zwłaszcza pod napięciem), a także umieszczania jakichkolwiek przedmiotów we wtyczkach i gniazdach.



Urządzenie jest zgodne ze standardem IP54.

W związku z klasą IP54, zabrania się mycia ładowarki z użyciem myjek ciśnieniowych, węża ogrodowego, prysznica lub wszelkiego innego źródła strumienia wody.



Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia, wywołać pożar, a w skrajnych przypadkach – doprowadzić do utraty zdrowia lub życia na skutek porażenia prądem elektrycznym.

07

BHP

Urządzenie należy użytkować zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi eksploatacji urządzeń elektrycznych. Zgodnie z instrukcją montażu urządzenia, wymagane jest zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w tablicy rozdzielczej. Urządzenie to zapewnia ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową.

Czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione.

08

Utylizacja i ochrona środowiska naturalnego

Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującą w UE dyrektywą WEEE /w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego/, odpady elektryczne i elektroniczne są utylizowane według odrębnych metod.

Zgodnie z przepisami, dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zabrania się umieszczania takiego zużytego sprzętu (co jest oznaczane symbolem przekreślonego kosza) w koszu razem z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza pozbyć się takiego urządzenia, zobowiązany jest do oddania ww. odpadów do punktu zbiórki zużytego sprzętu.

Punkty zbiórki prowadzone są między innymi przez hurtownie i sprzedawców detalicznych takich urządzeń, a także przez gminne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zbiórkę odpadów.

Konfiguracja urządzenia

01

Dostępne warianty

Konfiguracja ustawień ładowarki Enelion LUMINA odbywa się na panelu konfiguracyjnym.

Poniżej przedstawiono dostępne warianty wynikające z konfiguracji urządzenia:

► Typ instalacji zasilania

- **Instalacja jednofazowa** – do ładowania wykorzystywana będzie tylko pierwsza faza podłączona do urządzenia. Możliwe jest ustawienie mocy ładowania w zakresie od 1,4 kW do 7,4 kW.
- **Instalacja trójfazowa** do ładowania wykorzystane zostaną trzy fazy. Możliwe jest ustawienie mocy ładowania w zakresie od 4,1 kW do 22 kW.

- **Moc ładowarki** – dostępne wartości mocy od 1,4 kW do 22 kW.

Moc jest ustalana w zależności od rodzaju instalacji elektrycznej użytkownika. Pozwala na ograniczenie prądu ładowania samochodu w celu zabezpieczenia sieci elektrycznej przed przeciążeniem.

► Metody autoryzacji

- **Freecharge** – autoryzacja użytkownika nie jest wymagana; podłączenie samochodu powoduje rozpoczęcie procedury ładowania
- **RFID** – procedura ładowania rozpoczyna się wyłącznie po przyłożeniu właściwej karty RFID. W przypadku stacji ładowania offline akceptowane są tylko karty przeznaczone do danej stacji. Autoryzacja w stacji ładowania

online wymaga zaakceptowania użytkownika przez system administracyjny.

► Metody cofania autoryzacji

Powyższe opcje mają zastosowanie tylko w przypadku stacji ładowania offline. Zakończenie autoryzacji danego użytkownika w stacjach online przetwarzane jest przez system administracyjny.

- **Tylko za pomocą karty inicjującej** – zakończenie procesu ładowania jest możliwe wyłącznie poprzez zbliżenie tej samej karty, która została użyta do rozpoczęcia ładowania.
- **Za pomocą każdej karty wydanej do ładowarki** – ta konfiguracja wykorzystywana jest w stacjach ładowania offline. Pozwala na zakończenie procesu ładowania każdą kartą, która została wydana do danej stacji ładowania.

► Wartości graniczne prądu

Wartości podano w amperach. Ogranicza prąd dostępny w przyłączy mocy dla pojedynczej fazy. Jest to wartość graniczna prądu, która nie zostanie przekroczona przez wszystkie stacje ładowania pracujące w tym samym czasie.

► Przeplot faz

Sekwencja podłączenia faz do stacji ładowania. Możliwe są trzy sekwencje podłączenia: L1, L2, L3, L2, L3, L1 oraz L3, L1, L2. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie mocy przyłącza w sieci ładowarek.

02 Pierwsze uruchomienie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia stacja ładowania uruchomi się w konfiguracji domyślnej, w której akceptowane są wyłącznie karty offline, które można dodać manualnie w sekcji -> Authorization w panelu konfiguracji stacji ładowania.

Aby skonfigurować ładowarkę, należy:

1. Zainstalować ładowarkę, postępując zgodnie z instrukcjami montażu dostępnymi na stronie na <https://enelon.com/support-lumina/>
2. Włączyć zasilanie.
3. Podłączyć za pomocą zabezpieczonego AP stacji.
4. Zalogować się na panelu konfiguracji na konto Admin.
5. Ustawić pożądane parametry.

Powyższe czynności może przeprowadzić wyłącznie upoważniona do tego osoba. Panel konfiguracji.

03 Zmiana konfiguracji

Jeśli zachodzi taka potrzeba, możliwa jest zmiana konfiguracji ładowarki, która została już uruchomiona.

W celu zmiany konfiguracji należy po prostu przeprowadzić taką samą procedurę, jak w przypadku pierwszej konfiguracji, wykorzystując do tego panel konfiguracji. Czynności te powinna wykonać upoważniona osoba z konta Administratora.

04

Pasek LED

Stacja ładowania LUMINA jest wyposażona w interfejs z diodami LED, który dostarcza użytkownikowi podstawowych informacji:



Status	Sygnal świetlny
Dostępność	Zielony, pulsujący
Ładowanie (trwa przesyłanie energii)	Niebieski, pulsujący, od środka w kierunku krawędzi
Ładowanie (bez przesyłania energii)	Niebieski, pulsujący
Ostrzeżenie/drobny błąd (ładowarka będzie próbowała powrócić do poprzedniego stanu)	Żółty, pulsujący
Błąd	Czerwony, pulsujący
Błąd krytyczny	Czerwony, ciągły
Autoryzacja	
Użytkownik został zaakceptowany	Zielony, przesuwający się od lewej do prawej strony
Użytkownik został odrzucony	Czerwony, przesuwający się od lewej do prawej strony
Autoryzacja w toku	Biały punkt przesuwający się z lewej do prawej strony

Interfejs dostarcza tylko podstawowych informacji eksploatacyjnych, a informacje szczegółowe można odczytać z panelu konfiguracyjnego.

Panel konfiguracji



Aplikacja Enelion LUMINA App
dostępna na



GET IT ON
Google Play



DOWNLOAD ON THE
App Store

01

Właściwości

Ładowarka Enelion została wyposażona w połączenia, które umożliwiają:

Podgląd i podstawowe funkcje zarządzania punktem ładowania:

- Odczyt statusu punktu ładowania, w tym odczyt wartości licznika, mocy ładowania, dostępnej mocy.
- Zarządzanie blokadą gniazda.
- Rozpoczęcie, zakończenie i wprowadzanie planu ładowania.

Podłączenia do internetu:

- WiFi.
- GSM LTE.

Możliwość połączenia z systemami zarządzania zgodnymi z OCPP 1.6 (JSON) dla:

- Autoryzacji i rozliczenia z użytkownikami
- Monitorowania statusu ładowarek i mocy ładowania.
- Rezerwacji.
- Profilii mocy ładowania.
- Zarządzania dostępem do punktu ładowania.
- Zdalnej diagnostyki i aktualizacji oprogramowania.

02

Komunikacja

Ładowarka LUMINA umożliwia podłączenie się do panelu konfiguracji za pośrednictwem hotspotu WiFi.

Aby połączyć się z hotspotem WiFi, należy użyć komputera lub smartphona i przeskanować dostępne sieci WiFi. Emitowana sieć będzie miała nazwę „Enelion-XXXX-XXXX”, gdzie znaki X oznaczają numer seryjny stacji ładowania. Hasło do tej sieci znajduje się na naklejce identyfikacyjnej na głowicy ładowarki.

02.1

Dostęp do panelu konfiguracji


Po połączeniu z siecią urządzenia można uzyskać dostęp do panelu konfiguracji za pomocą przeglądarki sieciowej. Należy wprowadzić adres **http://192.168.8.8** w pasku adresu i załogować się.



panel konfiguracji

W panelu konfiguracji dostępne są konta **Użytkownika** (User) i **Administratora** (Admin). Domyślne hasło dla każdego z tych użytkowników jest takie samo, jak nazwa użytkownika i można je zmienić w ustawieniach.

W przypadku utraty hasła do panelu konfiguracji, możliwe jest przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych. Zeby to zrobić, proszę wybrać funkcję **Forgot password? /Czy zapomniałeś hasła?** i potwierdzić ten wybór.



Strona logowania do panelu konfiguracji.

03

Nawigacja po panelu konfiguracji

Interfejs panelu konfiguracji składa się z górnego paska, na którym znajduje się logo Enelion, takiego samego na wszystkich podstronach, z bocznego menu z nazwą zalogowanego użytkownika i dostępu do poszczególnych podstron, a także właściwej treści każdej z nich.



Strona ekranu wskaźników w panelu konfiguracji.

Interfejs jest responsywny, co oznacza, że dostosowuje się do różnej wielkości ekranów na urządzeniach, na których jest wyświetlany. Na niewielkich ekranach boczne menu jest ukryte, i żeby je wyświetlić, należy dotknąć odpowiedniego przycisku.



Mobilna wersja strony ekranu wskaźników.

Panel konfiguracji

04

Ekran wskaźników

Ekran wskaźników zawiera podstawowe informacje dot. ogólnego statusu modułu Bridge oraz sieci ładowania i wyświetla je w postaci kafelków. W zależności od sytuacji, nie wszystkie kafelki są wyświetlane. Możliwe kafelki to:

- Status połączenia z siecią WiFi.
- Status połączenia z siecią GSM.
- Status sieci komunikacyjnej.
- Czas pracy urządzenia od momentu uruchomienia (czas pracy).
- Aktywne alarmy.

05

Sieć

05.1 Informacje ogólne

Podgląd statusu wszystkich dostępnych interfejsów sieciowych. Kliknięcie na dowolny z nich spowoduje wyświetlenie odpowiadającej mu podstrony.



Sekcja przeglądowa Overview zakładki Sieci.

05.2

WiFi

Moduł Enelion Bridge umożliwia połączenie z siecią WiFi w standardzie 802.11 b/g/n, 2,4 GHz. Podstrona sieci WiFi umożliwia zarządzanie połączeniem modułu Bridge z siecią WiFi. Przeglądnikiem po prawej stronie nagłówka podstrony można wyłączyć interfejs WiFi, a sekcja Status wyświetla szczegółowe informacje dotyczące połączenia WiFi.



Część dot. WiFi z zakładki sieci.

Sekcja **Available WiFi networks** [Dostępne sieci WiFi] zawiera listę sieci WiFi wykrytych przez moduł Bridge w jego otoczeniu wraz z informacjami o poziomie sygnału i rodzaju zabezpieczeń. Kliknięcie przycisku z ikoną odwieśzenia znajdującego się po prawej stronie nagłówka sekcji spowoduje ponowne przeskanowanie otoczenia w poszukiwaniu sieci WiFi. Kliknięcie na którąkolwiek z tych sieci otworzy okno umożliwiające wpisanie hasła (w przypadku sieci zabezpieczonych) i zapisanie ustawień w celu połączenia się z tą siecią.



Podgląd połączenia z siecią WiFi.

[Panel konfiguracji](#)

05.3

GSM

Enelion Bridge jest wyposażony w moduł komunikacji LTE kat. 4. Aby połączyć moduł z internetem GSM proszę - przed załączeniem stacji ładowania – upewnić się, że karta SIM jest prawidłowo włożona do portu SIM.

Po załączeniu stacji zasilania należy przejść do sekcji GSM w konfiguracji i włączyć moduł GSM przyciskiem znajdującym się w górnym prawym narożniku ekranu. Po upływie krótkiego czasu widoczny będzie stan karty SIM. Jeśli kod PIN nie jest potrzebny, a karta SIM jest aktywna i objęta jest zasięgiem sieci GSM, wówczas sekcja GSM zostanie wypełniona danymi dot. karty SIM i sieci, a w polu **State/status** wyświetli się komunikat **Ready/gotowe**.

Aby wpisać kod PIN i skonfigurować połączenie GSM, należy kliknąć ikonę ołówka znajdującą się w prawej części sekcji **SIM card settings** [Ustawienia karty SIM]. Otworzy się okno konfiguracji. Po wprowadzeniu konfiguracji należy zapisać zmiany przyciskiem **Save/zapisz**.



Sekcja GSM w zakładce sieci.

Aby zmienić konfigurację, należy wybrać ikonę ołówka. Otworzy się okno konfiguracyjne. Po wpisaniu wybranej konfiguracji należy kliknąć przycisk **Save/zapisz**.



Okno konfiguracyjne GSM.


05.4 Hotspot

Sekcja **Hotspot** pokazuje status emitowanej sieci WiFi i jej ustawienia.



Sekcja Hotspot w zakładce Sieć.

Ponieważ Hotspot jest jedyną metodą dostępu do konfiguracji ładowarki, jego ustawienia obejmują jedynie możliwość ukrycia sieci, a nie jej wyłączenia.



Ustawienia Hotspota.

Sekcja **Charger** [Ładowarka] umożliwia skonfigurowanie ustawień związanych z ładowaniem.

Panel konfiguracji

06

OCPP


06.1 Podłączenie

LUMINA obsługuje protokół OCPP 1.6 i JSON. Aby połączyć się z backendem OCPP, należy użyć przełącznika znajdującego po prawej stronie nagłówka **OCPP Connection/połączenie OCPP**. Pola **Status** i **Connection settings/ustawienia połączenia** staną się aktywne i będzie można zobaczyć aktualny status połączenia wraz ze stanem rejestracji.



Aby ustawić adres url OCPP oraz Station, ID należy kliknąć na ikonę ołówka po prawej stronie **Connection settings/ustawienia połączenia**. Wyświetlił się modalne okno z ustawieniami OCPP. W sieciach ładowania składających się z wielu ładowarek jedna z nich musi mieć status urządzenia Master, a pozostałe muszą być ustawione jako Slave. To urządzenie Master połączy wszystkie ładowarki z backendem OCPP. W sieci może znajdować się tylko jedno

urządzenie Master. Jeżeli skonfigurowane urządzenie jest urządzeniem typu Master/ nadrzędnym, należy wybrać typ urządzenia Master i podać pozostałe dane, w tym adres url OCPP, ID Station oraz liczbę połączeń w sieci. Konfigurując wiele ładowarek w jednej sieci ładowania, należy każdej z nich przypisać inny numer identyfikacyjny Connector ID. Freecharge id Tag jest tagiem wykorzystywanym do autoryzacji OCPP, kiedy aktywny jest tryb Freecharge, a tag RFID nie jest używany.



Po wypełnieniu pól na ekranie ustawień połączenia należy nacisnąć przycisk **Save/zapisz**. Ładowarka powinna się połączyć z backendem OCPP.

06.2 Klucze konfiguracyjne

Podstrona **Configuration keys** [Klucze konfiguracyjne] pozwala sprawdzać i edytować wartości kluczy konfiguracyjnych zdefiniowanych w specyfikacji OCPP 1.6. Za pomocą ikony ołówka można otworzyć okno edycji wartości

Panel konfiguracji

danego klucza konfiguracyjnego. W przypadku kluczy przeznaczonych tylko do odczytu nie ma możliwości zmiany ich wartości.

OSTRZEŻENIE: Zmiana wartości tych kluczy może spowodować niepożądane zmiany w działaniu stacji ładowania. Używaj tej funkcji tylko wtedy, gdy wiesz, co robisz.

Configuration keys

This list contains all configuration keys and their values set in the charger. If the key is changeable you can change it here with a pencil button or using ChangeConfiguration request from your OCPP server.

Key	Value	Edit
AllowOfflineTransactions	false	
AuthenticationCachedInterval	false	
AuthenticationMaxAttempts	true	
ClockAlignedInterval	1800	
ConnectionTimeout	30	
ConnectorPhaseRotation	[1, RBT]	
ConnectorPhaseRotationMaxLength	50	
GetConfigurationMaxKeys	50	
HeartbeatInterval	200	

07 Ładowarka

Sekcja **Charger** [Ładowarka] umożliwiła skonfigurowanie ustawień związanych z ładowaniem.


07.1 Informacje ogólne

W sekcji **Overview** [Informacje ogólne] można sprawdzić informacje dot. statusu połączenia, harmonogramu, rozpoczęcia lub zakończenia ładowania.

Connector	
Cable status:	Connected (20 A)
Charging status:	EV connected, not charging
User ID that started charging:	No active transaction
Authorization method:	No active transaction
Transferred energy:	0 kWh
Transaction duration:	0 hours and 0 minutes
Available power:	11 kW
Total transferred energy:	0 kWh
Charging point temperature:	23.7 °C
Charging point humidity:	29%

Sekcja Overview [przegląd] w zakładce Charger.

Aby ustalić harmonogram ładowania, należy kliknąć na ikonę **Schedule/harmonogram** po prawej stronie nagłówka „Connector”. Otworzy się okno modalne, w którym można ustawić czas, po którym powinno zacząć się ładowanie. Wybierając **Set start time/ustaw czas rozpoczęcia** przechodzimy do kolejnego okna, które umożliwi ustawienie czasu zatrzymania ładowania lub wybór opcji **Don't stop/nie przerywać**.



Panel konfiguracji

07.2

Sieć elektryczna

W sekcji **Mains** [Sieć elektryczna] można sprawdzić status oraz ustawienia sieci elektrycznej, takie jak limit mocy czy sekwencja faz.

Mains	
Status	
Power limit:	11 kW (3 phases, 16 A)
L1 voltage:	239.7 V
L2 voltage:	199.9 V
L3 voltage:	198.2 V
Phase sequence:	L1, ...
Settings	
Number of phases:	3
Current limit:	16 A
Phase connected to first terminal block:	1

Sekcja Mains w zakładce Charger.

Aby zmienić limit mocy, należy kliknąć na ikonę **Edit/edytuj**. Wyświetli się okno modalne ustawień, w którym można wybrać z góry zdefiniowane opcje limitów mocy lub wybrać własne wartości w zależności od liczby faz i wybranej wartości granicznej maksymalnego prądu.



Ustawienia sieci elektrycznej.

07.3

Autoryzacja

Sekcja **Authorization** [Autoryzacja] umożliwia skonfigurowanie blokady ładowarki, aktywowanie trybu Freecharge i ustawienie tagów akceptowanych offline.



Sekcja Authorization [autoryzacja] w zakładce Charger.

Aby otworzyć lub zamknąć blokadę, wystarczy kliknąć na ikonę blokady. Aby ustawić konkretny tryb blokady, należy kliknąć na ikonę Edit i wybrać preferowany tryb blokady.

Możliwe tryby blokad zostały objaśnione w tabeli poniżej:

Stan blokady	Opis
Odblokowanie	Blokada jest zdjęta
Zablokowanie	Blokada jest zamknięta
Nie jest obsługiwana	Ładowarka nie posiada blokady gniazda lub nie umożliwia jej użycia

Możliwe statusy blokady.

Panel konfiguracji

Po aktywowaniu opcji Freecharge ładowarka nie będzie potrzebowała żadnego tagu RFID, żeby rozpocząć procedurę ładowania. Po prostu podłączy się samochód i ładowanie zaczyna się od razu. Jeżeli chcemy korzystać z trybu Freecharge wraz z systemami zarządzania ładowaniem za pośrednictwem protokołu OCPP, można wybrać takie id tagów, które będą wykorzystywane do autoryzacji. Aby to zmienić, należy kliknąć na ikonę Edit i wybrać potrzebny idTag.


Żeby zobaczyć listę ostatnio używanych tagów, wystarczy przewinąć stronę do samego dołu. Wyświetlane są numery tagów, data ostatniego użycia i możliwość dodania tagu do listy tagów akceptowanych offline. Jeżeli chcemy użyć konkretnych tagów do autoryzacji offline, można wypełnić tę listę zgodnie z własnymi preferencjami. Lista ogranicza się do 5 tagów. Bardziej zaawansowane opcje zarządzania autoryzacjami i zadaniami są dostępne za pośrednictwem systemów zarządzania ładowarką OCPP.

07.4

Akcesoria

Sekcja **Accessories** [Akcesoria] umożliwia zarządzanie akcesoriami obsługiwanymi przez stację, do których należą: gniazdo przekaźnikowe schuko, RCMB i zewnętrzny licznik energii (MID).

Gniazdo przekaźnikowe schuko można załączyć lub wyłączyć, a także ustawić zwłokę wyłączenia tego gniazda do określonej godziny.



Sekcja Accessories [Akcesoria] w zakładce Charger.

Jeśli w ładowarce zainstalowany jest moduł RCMB, można go załączyć za pomocą przełącznika znajdującego się po prawej stronie. Tu również można sprawdzić status RCMB.

Aby użyć zewnętrznego licznika energii, należy go aktywować. W przypadku użycia innej niż domyślna stałej wartości licznika lub zmiany wyświetlanej wartości miernika, można to skonfigurować w ustawieniach, klikając ikonę Edit.



Ustawienia zewnętrznego licznika energii elektrycznej.

08 Sieć ładowania

Sekcja **Charging network** [Sieć ładowania] umożliwia zarządzanie siecią urządzeń Enelion podłączonych lokalnie w celu wymiany danych dotyczących ładowania, OCPP i konserwacji.

08.1 Informacje ogólne

W sekcji **Overview** [Informacje ogólne] można sprawdzić status sieci i szczegóły dot. połączenia, a także topologię sieci.

Charging network

Status	
Connection status	Network test
Number of connected devices	0
State	This device is not
Label	0

Sekcja przeglądowa Overview zakładki Sieci ładowania.

08.2 Ustawienia

W ustawieniach sieci ładowania można wprowadzić i zmieniać ustawienia sieci bezprzewodowej. Wszystkie ładowarki w sieci muszą korzystać z tego samego ID i hasła do sieci mesh. Należy pamiętać, że w sieci może być tylko jedno urządzenie główne "root".

Connection settings

Wireless mesh settings	
Mesh ID	meshID
Mesh password	Enelion1
Device type	Root

Sekcja ustawień połączenia z siecią mesh.

Aby zmienić ustawienia bezprzewodowej sieci mesh należy kliknąć na ikonę Edit i wprowadzić w polach preferowane wartości. Na końcu należy kliknąć Save i poczekać, aż urządzenia połączą się ze sobą. Topologię sieci przedstawiono w sekcji **Overview** [Przegląd].



Sekcja ustawień połączenia z siecią mesh

09

System

Sekcja **System** umożliwia zarządzanie ustawieniami modułu Bridge.

09.1

Informacje ogólne

W sekcji **Overview** [Przegląd] można sprawdzić szczegółowe informacje sprzętowe dot. głowicy LUMINA i Backplate.

System overview

Charger

Serial Number:	016
Model number:	EncoderCharger 0
Production date:	2021-10-02
Connector type:	Socket
Custom lock:	Yes
Software version:	1
Update:	16 min

Backplate

Serial Number:	Backplate001
Model number:	EncoderBackplate
Production date:	2021-10-19

Sekcja przeglądarkowa Overview w zakładce System.

09.2

Aktualizacja

Sekcja **Update** [Aktualizacja] umożliwia aktualizowanie oprogramowania stacji ładowania za pomocą pliku aktualizacji. W celu przeprowadzenia aktualizacji, po wybraniu pliku za pomocą szarego przycisku, należy kliknąć przycisk Submit. Moduł Bridge rozpocznie procedurę aktualizacji, a panel konfiguracyjny będzie odczytał czas przez około 3 minuty, a następnie uruchomi się ponownie z nową wersją oprogramowania.

Update

Update from a file



Sekcja Update w zakładce System.

Po załadowaniu i weryfikacji pliku moduł Bridge wyświetli okno ze szczegółami aktualizacji w celu potwierdzenia wyboru.



Przykład szczegółów aktualizacji.

Moduł Bridge rozpocznie procedurę aktualizacji. Proces nie powinien trwać dłużej niż 3 minuty. Po zakończeniu aktualizacji panel konfiguracyjny wyświetli się ponownie, z nowym oprogramowaniem firmware. Jeśli aktualizacja odbywa się poprzez hotspot WiFi urządzenia, może być konieczne ponowne połączenie się z nim.

09.3 Użytkownicy

Panel konfiguracji dostępny jest poprzez dwa rodzaje kont: konto **Użytkownika** oraz konto **Administratora**.

Sekcja **Reboot** [Restart] w zakładce System. Zakładki, do których użytkownik nie ma dostępu, to: OCPP i **Update** [Aktualizacja]. Inne funkcje, do których dostęp użytkownika został ograniczony, to: podgląd logów i zmiana hasła administratora.




Sekcja Users [Użytkownicy] w zakładce System.

Podstrona **Users** [Użytkownicy] umożliwia zmianę hasła do konta użytkownika. W celu zmiany hasła danego użytkownika należy w odpowiednich polach wpisać jego poprzednie hasło i dwukrotnie wpisać nowe hasło, a następnie zatwierdzić zmianę przyciskiem **Change password/zmień hasło**.

09.4 Czas

Do synchronizacji czasu moduł Bridge używa zarówno odpowiednich poleceń OCPP, jak i serwera czasu NTP.


Zakładka **Time** [Czas] umożliwia sprawdzenie aktualnego czasu używanego przez moduł Bridge oraz zsynchronizowanie go z czasem urządzenia, z którego uzyskujemy dostęp do panelu konfiguracyjnego.



Sekcja Reboot [Restart] w zakładce System..

09.5 Logi

Lista zdarzeń, które wystąpiły w module Bridge, dostępna jest na podstronie Logs. W zależności od tego, czy interesują nas logi z systemu, czy logi z komunikacji OCPP oraz wewnątrz sieci ładowania, możemy wybrać odpowiednią kategorię z listy opisanej jako **Displayed logs type/typ wyświetlanych logów**. Lista zdarzeń odświeża się tylko po przewinięciu tej listy do widoku ostatnich zdarzeń.



Sekcja Logs [Logi] w zakładce System.

Przycisk **Download diagnostics/pobierz diagnostykę** umożliwia pobranie na dysk pliku diagnostycznego, który w przypadku ewentualnych problemów z modułem Bridge pomoże pracownikom działu pomocy technicznej w Enelion zdiagnozować ich przyczyny.

09.6

Reboot

Przycisk **Reboot/restart** umożliwia ponowne uruchomienie modułu Bridge. Po upływie dwóch minut na panelu konfiguracji wyświetli się sekcja Dashboard (ekran wskaźników).



Sekcja Reboot/restart w zakładce System

10

Dane techniczne

Dane techniczne	
WiFi	2.4 GHz, 802.11 bgn
Modem GSM	LTE Cat 4, max. 150 Mbps (DL), max. 50 Mbps (UL)
Wersja OCPP	OCPP 1.6 JSON przez websocket
Używane porty sieciowe	TCP 20 i 21 - protokół FTP służący do pobierania aktualizacji oprogramowania firmware i pobierania danych diagnostycznych TCP 80 i 8080 - połączenie OCPP TCP 443 - zabezpieczone połączenie OCPP TCP i UDP 53 - protokół DNS UDP 123 - protokół NTP
Liczba punktów ładowania obsługiwanych w sieci	do 100

Konserwacja

Urządzenie może pracować w temperaturach od -30°C do 55°C . Producent nie gwarantuje prawidłowego działania stacji ładowania w temperaturach spoza podanego zakresu. Gwarancja nie obejmuje ładowarek, które zostały uszkodzone z powodu narażenia na działanie temperatur poniżej -30°C lub powyżej 55°C . W przypadku konieczności otwarcia urządzenia należy się upewnić, że jest ono odłączone od źródła zasilania. Jeśli urządzenie jest zainstalowane na zewnątrz, należy się upewnić, że nie jest narażone na opady atmosferyczne, ani silny wiatr.



Nie ma możliwości otwarcia głowicy, a wszelkie takie próby mogą spowodować utratę gwarancji. Tylna obudowa urządzenia może być otwierana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.

01

Czyszczenie

Prawidłowym sposobem czyszczenia ładowarki jest wytarcie obudowy ściereczką z mikrofibry i środkiem czyszczącym przeznaczonym do anodowanego aluminium. Elementy plastikowe należy czyścić ściereczką z mikrofibry i środkiem czyszczącym przeznaczonym do szyb okiennych. Inne metody czyszczenia (np. za pomocą drucianej szczotki) mogą doprowadzić do uszkodzenia obudowy urządzenia. Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego czyszczenia urządzenia nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.



Urządzenie jest zgodne ze standardem IP54. Z tego względu zabrania się mycia ładowarki z użyciem myjek ciśnieniowych, węża ogrodowego, prysznica lub wszelkiego innego źródła strumienia wody.

Obsługa

01 Obsługa i konserwacja stacji ładowania

Przegląd serwisowy wykonywany jest raz na rok. Elementy mechaniczne, takie jak gniazdo, kabel ładujący, blokada wtyczki, wtyczka, uchwyty wtyczki oraz pozostałe komponenty stałe/trwałe wymagają tylko powierzchniowych oględzin i nie przewiduje się ich zużycia, ani konieczności wymiany w okresie użytkowania stacji. Podczas oględzin należy zwrócić uwagę na potencjalne ogniska korozji, ślady obecności wody, wytrącone sole lub inne objawy, które mogą świadczyć o pogorszeniu kondycji stacji. Jeżeli zauważone zostaną uszkodzenia elementów, takich jak: gniazdo, kabel ładujący, wtyczka, uchwyty wtyczki lub innego komponentu stałego/trwałego, należy ten fakt zgłosić do operatora stacji ładowania.

02 Testy techniczne

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzić pełny test elektryczny stacji ładowania. Raz w roku należy sprawdzić prawidłowe działanie wyłącznika różnicowoprądowego.


Testy sprawdzające sprawność stacji, jej zabezpieczenia przeciwporażeniowe itp. powinny być przeprowadzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Testy mogą być wykonywane tylko przez uprawniony personel.

Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące wykonywania najważniejszych testów.


02.1

Pomiar rezystancji uziemienia Głównego Punktu Wyrównawczego - GPW

Głównym Punktem Wyrównawczym w stacji jest styk PE w złączu zasilającym.



1 GPW – styk PE



W tym punkcie należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia.


02.2

Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

Pomiaru należy dokonać pomiędzy GPW a stykiem PE w gnieździe ładowania lub w przypadku stacji z kablem ładującym – we wtyczce.

Pomiaru należy dokonać zgodnie z normą: PN-EN 61557-4:2007.

Napięcie pomiarowe obwodu otwartego powinno wynosić od 4 do 24 V (AC lub DC). Pomiar ciągłości powinien być wykonany prądem większym lub równym 200 mA. Wymagana dokładność pomiaru ma być lepsza od 30%. Maksymalna dopuszczalna rezystancja to 1Ω.



Oznaczenie styków gniazda/wtyczki Type 2 stacji ładującej

02.3


Pomiar rezystancji uziemienia roboczego

Pomiar wykonać jeśli uziemienie robocze zostało wykonane. Pomiaru można dokonać metodą techniczną, kompensacyjną, cęgową lub inną dopuszczoną przez obowiązujące przepisy - PN-EN 61557-5. Maksymalna dopuszczalna rezystancja to 30Ω.

02.4

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Pomiaru dokonać na złączu zasilającym lub na stykach licznika energii, jeśli występuje.



Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z normą: PNHD 60364-6:2016-07, PN-HD 60364-4-41 :2017, dla wszystkich faz zasilających punkt ładowania.

Badanie należy przeprowadzić za pomocą miernika pozwalającego na pracę w obwodach z wyłącznikiem RCD.

Ewentualnie: przyrząd pomiarowy musi być wyposażony w funkcję umożliwiającą dokonanie pomiaru w obwodzie wyposażonym w wyłącznik różnicowo-prądowy bez wywołania zadziałania tego wyłącznika.

Należy sprawdzić czy prąd zwarciovy w miejscu pomiaru będzie wystarczający do zadziałania zabezpieczenia nadmiarowoprądowego w wymaganym czasie. Do oceny skuteczności ochrony przyjąć wynik najkorzystniejszy.

Musi być spełniony warunek:

$Z_s \times I_a \leq U_o$ dla czasu $t \leq 0,4$ s

Z_s - impedancja pętli zwarcia

I_a - prąd powodujący samoczynne wyłączenie zasilania w czasie $t \leq 0,4$ s,

U_o - napięcie znamionowe (fazowe) = 230V

03

Badanie rezystancji izolacji

03.1

Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej zasilającej stację ładowania

W czasie badania ładowarka musi być odłączona od sieci lub głowica ładująca musi być zdjęta z tylnej obudowy urządzenia. Badanie należy wykonać w trybie 3- lub 5-cio przewodowym, w zależności od instalacji. Zaleca się stosowanie urządzeń przeznaczonych do pomiaru rezystancji izolacji i posiadających ważny certyfikat kalibracji. Miernik można podłączyć np. do terminali wyjściowych wyłącznika nadprądowego zainstalowanego w tablicy rozdzielczej.



W trakcie pomiarów rezystancji izolacji należy bezwzględnie pamiętać o odłączeniu napięcia zasilającego i zapewnieniu, że napięcie nie zostanie przypadkowo ponownie załączone!

Jeżeli w badanej instalacji zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe, to przed przystąpieniem do pomiarów należy przerwać połączenie ochronnika z fazami L1, L2, L3 i przewodem N, a po pomiarze ponownie je połączyć. W przypadku, gdy stacja wyposażona jest w liczniki energii, należy odłączyć przewody od zacisków wejściowych licznika i wykorzystać je jako punkt pomiarowy. Nieodłączenie licznika zaniży wartości rezystancji faza-faza do około 1500 kΩ, a rezystancji faza-przewód zerowy do około 750 kΩ. Sposób wykonywania pomiaru i wymagane wartości napięć probierczych oraz minimalnej rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznej podczas badań odbiorczych i okresowych określa norma PN-IEC 60364-6-61. Zwykle napięcie probiercze wynosi 500 VDC, a minimalna wartość rezystancji izolacji to 1 MΩ. Pomiary należy wykonać pomiędzy przewodami, jak podano w załączonej tabeli.

Minimalna dopuszczalna wartość rezystancji = 1MΩ Kombinacje pomiarowe										
L1- L2	L1- L3	L2- L3	N- L1	N- L2	N- L3	PE- L1	PE- L2	PE- L3	N- PE	


03.2 Badanie rezystancji izolacji stacji ładującej

Dodatkowo można dokonać pomiaru rezystancji izolacji w głowicy stacji. Test należy przeprowadzić analogicznie jak w poprzednim akapicie, to znaczy bez załączonego napięcia, w trybie 5-cio przewodowym. Zaleca się zastosowanie urządzeń dedykowanych do wykonywania pomiarów rezystancji izolacji z aktualnym certyfikatem kalibracji. Największe dopuszczalne napięcie probiercze to 500VDC. Minimalna dopuszczalna wartość rezystancji izolacji to 1 MΩ, typowa wartość rezystancji przekracza nawet 100 MΩ.

Minimalna dopuszczalna wartość rezystancji = 1MΩ Kombinacje pomiarowe									
L1- L2	L1- L3	L2- L3	N- L1	N- L2	N- L3	PE- L1	PE- L2	PE- L3	N- PE

03.3 Adapter – symulator pojazdu

Dodatkowym czynnikiem jest zastosowany adapter: stacja ładowania – urządzenie pomiarowe. W urządzeniu firmy Metrawatt (PROTYP II Z525A) zastosowano diodowe wskaźniki napięcia, które są przydatne podczas testów funkcjonalnych ładowarki. Niestety diody te wraz z rezystorami ograniczającymi prąd (80 kΩ) wpływają znacząco na wyniki pomiarów rezystancji izolacji (wyniki poniżej 80 kΩ) w zależności od polaryzacji. Z tego powodu do pomiarów izolacji nie należy stosować tego ani innych adapterów posiadających wskaźniki napięcia, które to adaptory mogą wpływać na wartość zmierzonej rezystancji. Dozwolone jest stosowanie adapterów, które nie zawierają dodatkowych obwodów, będąc adapterami do układu pomiarowego. W innym wypadku pomiar należy przeprowadzić bezpośrednio na stykach gniazda/wtyczki stacji przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.



04 Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Badanie stacji wykonuje się przed pierwszym zabezpieczeniem nadprądowym. Pomiar wykonuje się przy odłączonej stacji/odłączonym module ładującym.

Przewód zasilający musi być zabezpieczony w tablicy rozdzielczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu.

W przypadku układu sieciowego TT, uzyskanie odpowiednio niskiej impedancji pętli zwarciowej może być trudne. W takiej sytuacji na podstawie normy PN-HD 60364-6:2016 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie" możliwe jest uznanie wyłącznika RCD jako element wystarczający do ochrony przeciwporażeniowej.

Gdy aparaty zabezpieczające zainstalowane są w stacji ładującej należy rozważyć instalację dodatkowego RCD na początku linii kablowej z zachowaniem selektywności zabezpieczeń.

05 Badanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

Zgodnie z normą PN-EN IEC 61851-1:2019-10 każdy punkt ładowania musi być chroniony przed prądem różnicowym typu B. Każda stacja LUMINA zawiera akcesorium Enelion RCM B – Residual Current Monitor typ B. Zastosowanie RCD typu A w rozdzielnicy w torze zasilania stacji wraz z RCM B spełnia wymagania bezpieczeństwa przedstawione w powyższej normie. Należy zwrócić szczególną uwagę na nazwy aparatów – RCD odłącza zasilanie do stacji, RCM przerywa ładowanie.

Test zabezpieczeń RCD może zostać przeprowadzony, gdy rozpoczęty jest proces ładowania – założone napięcie w gnieździe ładowania = stan C. Do tego celu należy użyć odpowiedniego testera wyłączników różnicowoprądowych oraz symulatora pojazdu – adaptera.

RCD oraz RCM B testowane są osobno, badana jest czułość zabezpieczeń oraz ich czas zadziałania.

05.1 Testy RCD

Każde zadziałanie wyłącznika RCD odłączy zasilanie stacji, po każdym włączeniu należy ponownie rozpocząć proces ładowania.

Procedura:

- zapewnić dostęp do aparatów RCD,
- załączyć napięcie stacji,
- podłączyć miernik testujący RCD do adaptera (symulatora pojazdu),
- za pomocą adaptera rozpocząć proces ładowania niebieski kolor diod LED,
- postępować zgodnie z instrukcjami miernika podczas pomiarów parametrów wyłącznika RCD,
- po każdym zadziałaniu (wyłączeniu) RCD niezwłocznie załączyć je ponownie, następnie rozpocząć proces ładowania. Powtarzać do momentu zakończenia testu przez miernik.

Pomiar rzeczywistej czułości RCD:

$RCD A = 0, 35I\Delta n \leq I\Delta r \leq 1, 4I\Delta n$,
 $RCD B = 0, 5I\Delta n \leq I\Delta r \leq 2I\Delta n$,
gdzie $I\Delta n = 30mA$ – znamionowa czułość aparatu

Pomiar czasu zadziałania aparatu:

Znormalizowane, maksymalne czasy [s] wyłączenia dla prądu różnicowego RCD A:

$I\Delta n$	$2I\Delta n$	$5\Delta n$	$I\Delta n \geq 5A$
0,3	0,15	0,04	0,04

Znormalizowane, maksymalne czasy [s] wyłączenia dla prądu różnicowego RCD B:

$2I\Delta n$	$4I\Delta n$	$10\Delta n$	$I\Delta n \geq 5A$
0,3	0,15	0,04	0,04

Należy również potwierdzić prawidłowe działanie przycisku „TEST” na wyłączniku RCD przy załączonym napięciu i załączonym aparacie.

Wciśnięcie przycisku musi skutkować odłączeniem napięcia oraz przełączeniem się dźwigni w pozycję wyłączoną – Off lub O.

05.2 Testy RCM B

Wbudowane zabezpieczenie RCM B będzie przerywać proces ładowania w przypadku wykrycia prądu różnicowego typu B.

Procedura:

- załączyć napięcie stacji,
- podłączyć miernik testujący RCD do adaptera (symulatora pojazdu),
- za pomocą adaptera rozpocząć proces ładowania niebieski kolor diod LED,
- postępować zgodnie z instrukcjami miernika podczas pomiarów parametrów wyłącznika RCD,
- po każdym zadziałaniu RCM B (przerwanie ładowania, czerwony kolor diod LED wskazujących błąd), należy zakończyć proces ładowania a następnie rozpocząć kolejny. Powtarzać do momentu zakończenia testu przez miernik. Wbudowane zabezpieczenie RCM B będzie przerywać proces ładowania w przypadku wykrycia prądu różnicowego typu B.

Pomiar rzeczywistej czułości RCM B:


$RCM B = 0,5/\Delta n \leq I\Delta r \leq 2/\Delta n$,
gdzie $\Delta n = 30mA$ – znamionowa czułość

Pomiar czasu zadziałania aparatu:

Wbudowane zabezpieczenie RCM B będzie przerywać proces ładowania w przypadku wykrycia prądu różnicowego typu B.

Procedura:

- załączyć napięcie stacji,
- podłączyć miernik testujący RCD do adaptera (symulatora pojazdu),
- za pomocą adaptera rozpocząć proces ładowania niebieski kolor diod LED, postępować zgodnie z instrukcjami miernika



Parameter	Minimum	Maximum
t1	0.12	0.60
t2	0.80	1.30
t3	0.70	1.20
t4	1.40	2.10

06

Testy funkcjonalne

Próby funkcjonalne należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego testera.

Z punktem ładowania należy postępować jak w standardowym procesie ładowania.

Cała procedura rozpoczęcia, zakończenia ładowania itp. została opisana w Rozdziale 2.

Użytkowanie stacji ładowania.

Należy zwrócić uwagę na odmienną pracę stacji w zależności od konfiguracji: z autoryzacją RFID oraz w trybie Freecharge.

W Rozdziale 8. pt.: **Rozwiązywanie problemów** opisano kody błędów i sytuacje diagnozowane przez stację ładowania. Na ich podstawie można stwierdzić, czy stacja prawidłowo diagnozuje uszkodzenia po stronie pojazdu.

Przykładami uszkodzeń są brak diody, zwarcie CP, zwarcie PP itp. Sytuacje takie można symulować za pomocą odpowiedniego systemu testującego dedykowego do stacji ładowania AC.

07

Instrukcja wymiany bezpiecznika LUMINA schuko

Dotyczy stacji ładowania LUMINA wposażonych w dodatkowe gniazdo schuko 230V

Dodatkowe gniazdko Schuko 230V pozwala na podłączenie obciążenia nie większego niż 10A. Sterowanie załączaniem odbywa się zdalnie przez aplikację oraz panel konfiguracyjny.

Obwód elektryczny gniazdka jest zabezpieczony przed przeciążeniem przez zastosowanie dodatkowego bezpiecznika, który znajduje się w obudowie na przewodzie w części backplate ładowarki.

Zapasowy bezpiecznik jest dołączony do kartonu.



Zawsze wymieniać bezpiecznik na wskazany przez producenta model bezpiecznika.

Zastosowanie bezpiecznika o wyższym prądzie znamionowym może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a także doprowadzić do pożaru.




Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć zasilanie ładowarki.



Bezpiecznik znajduje się w obudowie na przewodzie w części backplate ładowarki.

1. Odkręcić obudowę bezpiecznika.
2. Wyciągnąć przepalony bezpiecznik z obudowy.
3. Włożyć wytypowany przez producenta, sprawny bezpiecznik.
4. Skręcić obudowę bezpiecznika.



Bezpiecznik: 0234010.MXP (Cartridge Fuse
250V 10A Medium Acting)

Opis techniczny

Stacja ładowania/ogólnodostępna stacja ładowania	
Punkt ładowania, element infrastruktury publicznego transportu drogowego	
Obudowa	Poliwęglan, anodowane aluminium*
Klasa szczelności	IP54
Klasa odporności mechanicznej (klasa IK)	IK10
Klasa palności	UL94-V0
Typ złącza ładowania	Gniazdo LUMINA - gniazdo Type2, kabel LUMINA - złącze Type2 z przewodem 4,7 m
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	Wbudowany system kontroli zabezpieczenia różnicowoprądowego - Enelion RCMB 6 mA DC
Miernik energii elektrycznej	Zintegrowany 3-fazowy licznik energii elektrycznej o dokładności >99%
Certyfikowany licznik energii elektrycznej (MID)	Impulsowy* - możliwość montażu wewnątrz obudowy
Interfejs użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> • Wskazanie statusu ładowania EVC za pomocą kolorowego paska LED • Dedykowana aplikacja łącząca stację przez WiFi AP 2,4 GHz b/g/n
Układ do komunikacji online	<ul style="list-style-type: none"> • Zintegrowany modem LTE/4G • WiFi 2.4 GHz b/g/n - punkt bezpośredniego dostępu do stacji z możliwością ukrycia AP i podłączenia stacji do lokalnej sieci Wi-Fi
Minimalne wymagania dotyczące jakości sygnału	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi: -60 dBm • GSM: -85 dBm
OCPP /protokół komunikacji/	Zgodność z protokołem OCPP 1.6
Autoryzacja	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany czytnik kart RFID / NFC - Mifare Classic / tryb Free Charge • Dedykowana aplikacja podłączona przez WiFi AP 2,4 GHz b/g/n/WW
Prąd / moc ładowania	<ul style="list-style-type: none"> • Do 7,4 kW w przypadku 32 A, 1-faza • Do 22 kW w przypadku 32 A, 3-fazy (system TN)

*opcjonalnie

Napięcie ładowania	3 x 400 V AC / 230 V AC (±10 %)
Napięcie zasilania	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x 400 V AC/ 230 V AC (±10 %) (TN/IT) • Możliwość podłączenia kabla od góry, od dołu lub z tyłu stacji
Pozostałe właściwości	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja bez użycia dodatkowych narzędzi • Zdalnie sterowane gniazdo wtykowe schuko (maks. 2000W/10A)* • Zdalny start / stop, zwłoka czasowa i program ładowania • Monitoring temperatury i wilgotności wewnątrz urządzenia
Temperatura pracy	-30°C / +55°C
Maksymalna wysokość montażu n.p.m.	2000 m
Wysokość	390 mm
Głębokość	133 mm
Szerokość	155 mm
Głębokość	133 mm
Ciężar	3 kg / 4,2 kg (w zależności od wersji urządzenia)
Zgodność	2014/53/EU (RED) 2011/65/EU (RoHS) 2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (LVD)

*opcjonalnie

Rozwiązywanie problemów

01

Alarmy

Istnieją trzy typy alarmów:

- **Ostrzeżenie** – ładowarka przerywa proces ładowania, ale samoczynnie próbuje przywrócić stan ładowania. Pasek świetlny będzie pulsował żółtym światłem.
- **Błąd** – pasek będzie pulsował czerwonym światłem, wskazując na problem wymagający interwencji człowieka. Błąd można zresetować, ponownie podłączając samochód do ładowania.
- **Błąd krytyczny** – pasek będzie świecił światłem ciągłym, czerwonym, wskazując na problem wymagający serwisowania urządzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące błędów znajdują się w sekcji **Alerts** [Alarmy] w panelu konfiguracji.

02

Najczęściej zadawane pytania

ŁADOWARKA LUMINA NIE ŁĄCZY SIĘ Z SIECIĄ WIFI

Należy się upewnić, że hasło do sieci WiFi zostało wpisane poprawnie oraz że wybrano właściwą metodę zabezpieczenia (pole „Authentication type”). Pomocne może okazać się przesunięcie routera WiFi bliżej stacji ładowania.

ŁADOWARKA LUMINA NIE ŁĄCZY SIĘ Z SIECIĄ WIFI

Należy się upewnić, że ustawienia sieci GSM zostały wpisane poprawnie i że stacja ładowania znajduje się w zasięgu sygnału sieciowego.

NIE MOGĘ SIĘ DOSTAĆ DO PANELU KONFIGURACJI

Należy się upewnić, że jest podłączenie do hotspota WiFi ładowarki. Proszę sprawdzić, czy wpisano poprawny adres IP: 192.168.8.8

W pozostałych przypadkach należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.

Należy szczegółowo opisać sytuację, w której wystąpił problem, dzięki czemu nasi technicy będą mogli szybciej zlokalizować jego źródło i skuteczniej udzielić pomocy. W miarę możliwości do zgłoszenia proszę załączyć plik z logami zdarzeń (można go pobrać, naciskając przycisk **Download logs** w zakładce **Logs** w sekcji **Diagnostics** [Diagnostyka])

Obsługa klientów

Najbardziej aktualne instrukcje, przydatne dokumenty oraz materiały video dotyczące tego urządzenia można pobrać ze strony: **enelion.pl**



Niniejszy dokument zawiera informacje, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2022 ENELION

ul. Pana Tadeusza 50, 80-123 Gdańsk


Prawa autorskie Enelion sp. z o. o.

Instrukcja może ulec zmianie wraz z rozwojem produktu.
Nie gwarantuje się poprawności dostarczonych informacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja dokumentu: V 2

Liczba stron: 42

Data wydania: 26 sierpnia 2022 r.



ENELION sp. z o.o. | ul. Pana Tadeusza 50
80-123 | Gdańsk | Polska

sales@enelion.com

enelion.com

