



# Instrukcja użytkownika



## LUMINA

Ładowarka Premium do samochodów elektrycznych.

# Szanowny użytkowniku,

Gratulujemy zakupu ładowarki Enelion i dziękujemy za okazane zaufanie.

Przed montażem urządzenia proszę sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy.

Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz montażu jest dostępna pod adresem:  
**<https://enelion.com/support-lumina/>**

Przed montażem lub rozpoczęciem użytkowania stacji ładowania proszę przeczytać tę instrukcję.

# Spis treści

## Ważne informacje

---

### Użytkowanie stacji ładowania

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Przygotowanie do użycia                                      | 7  |
| Ładowanie                                                    | 7  |
| Zakończenie ładowania                                        | 8  |
| Zatrzymanie awaryjne                                         | 8  |
| Postępowanie w przypadku nieprawidłowości, zakłóceń i pożaru | 8  |
| Ogólne zasady dotyczące bezpiecznej pracy                    | 9  |
| BHP                                                          | 10 |
| Utylizacja i ochrona środowiska naturalnego                  | 10 |

---

### Konfiguracja urządzenia

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Dostępne warianty                | 11 |
| Pierwsze uruchomienie urządzenia | 12 |
| Zmiana konfiguracji              | 12 |
| Pasek LED                        | 13 |

---

### Panel konfiguracji

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Właściwości                      | 14 |
| Komunikacja                      | 14 |
| Dostęp do panelu konfiguracji    | 15 |
| Nawigacja po panelu konfiguracji | 16 |
| Ekran wskaźników                 | 16 |
| Sieć                             | 16 |
| Informacje ogólne                | 16 |
| WiFi                             | 17 |
| GSM                              | 17 |
| Hotspot                          | 18 |
| OCPP                             | 18 |

# Spis treści

|                        |    |
|------------------------|----|
| Podłączenie            | 18 |
| Klucze konfiguracyjne  | 19 |
| Ładowarka              | 19 |
| Informacje ogólne      | 19 |
| Sieć elektryczna       | 20 |
| Dynamic Load Balancing | 21 |
| DLB Overview           | 21 |
| Autoryzacja            | 22 |
| Akcesoria              | 23 |
| Modbus                 | 24 |
| Sieć ładowania         | 24 |
| Informacje ogólne      | 25 |
| Ustawienia             | 25 |
| System                 | 25 |
| Informacje ogólne      | 25 |
| Aktualizacja           | 26 |
| Użytkownicy            | 26 |
| Czas                   | 26 |
| Logi                   | 27 |
| Reboot                 | 27 |
| Dane techniczne        | 27 |

---

## Konserwacja

|             |    |
|-------------|----|
| Czyszczenie | 28 |
|-------------|----|

---

## Obsługa

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Obsługa i konserwacja stacji ładowania | 30 |
| Testy techniczne                       | 30 |

# Spis treści

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Pomiar rezystancji uziemienia Głównego               |    |
| Punktu Wyrównawczego – GPW                           | 31 |
| Pomiar ciągłości przewodów ochronnych                | 31 |
| Pomiar rezystancji uziemienia roboczego              | 32 |
| Badanie rezystancji izolacji                         | 32 |
| Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej |    |
| zasilającej stację ładowania                         | 32 |
| Badanie rezystancji izolacji stacji ładującej        | 33 |
| Adapter – symulator pojazdu                          | 33 |
| Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej      | 33 |
| Ochrona przeciwporażeniowa w sieci TT                | 34 |
| Badanie działania zabezpieczeń urządzeń              |    |
| ochronnych różnicowoprądowych                        | 35 |
| Testy RCD                                            | 35 |
| Testy RCM B                                          | 36 |
| Testy funkcjonalne                                   | 37 |
| Styk PP – detekcja wtyczki i przewodu                |    |
| ładującego                                           | 37 |
| Styk CP – linia komunikacyjna między                 |    |
| pojazdem a stacją                                    | 37 |
| Serwisowanie stacji                                  | 38 |
| Instrukcja wymiany bezpiecznika                      |    |
| LUMINA schuko                                        | 39 |

---

## Opis techniczny

---

41

## Rozwiązywanie problemów

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Alarmy                       | 44 |
| Najczęściej zadawane pytania | 44 |

---

# Ważne informacje

**Przed montażem lub uruchomieniem ładowarki należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu.**

Zalecenia bezpieczeństwa dotyczące montażu

- Nie należy prowadzić prac montażowych na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru, jeśli istnieje ryzyko, że do urządzenia może przedostać się woda lub zanieczyszczenia.
- Wszystkie czynności opisane w tej instrukcji należy przeprowadzać po upewnieniu się, że w przewodzie zasilającym nie ma napięcia.
- Produkt ten może być instalowany, naprawiany lub serwisowany wyłącznie przez uprawnionego elektryka.
- Należy przestrzegać wszystkich lokalnych, regionalnych i krajowych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.
- Nie wolno prowadzić prac montażowych w pobliżu stref zagrożonych wybuchem, ani w miejscach, w których istnieje ryzyko pojawienia się bieżącej wody.
- Zagrożenie dla życia spowodowane wysokim napięciem elektrycznym.
- Produkt musi być zainstalowany w miejscu docelowym w sposób trwały.
- Produkt musi być zainstalowany na ścianie lub konstrukcji o wystarczającej nośności.
- Zaciski na tylnym panelu są pod napięciem, gdy obwód zasilania jest zamknięty i nigdy nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z niczym innym niż wtyczka LUMINA.
- Do instalacji i konfiguracji urządzenia potrzebne są dane identyfikacyjne sieci LUMINA (SSID)

oraz hasło; odpowiednia informacja podana jest z tyłu głowicy ładowania.

Zalecenia bezpiecznego użytkowania

- Zabrania się używania i dotykania urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Wykonanie zalecanych prac konserwacyjnych, montażowych oraz napraw należy zawsze zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu, prace te należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi wymogami.
- Zabrania się używania wody do gaszenia ognia.
- Zabrania się czyszczenia stacji przy użyciu myjek ciśnieniowych lub bieżącej wody.
- Zabrania się zanurzania stacji w wodzie lub w innych płynach.
- Jeśli pasek świetlny na urządzeniu świeci się na czerwono, wystąpił błąd.
- Zabrania się dotykania styków gniazda/ wtyczki typu 2 i wkładania do nich obcych przedmiotów.
- Zabrania się używania kabla ładowania, jeśli jest on uszkodzony lub jeśli złącze jest mokre lub zabrudzone.
- Nie wolno podłączać żadnych przedłużaczy, ani adapterów do stacji.
- Odcinając kabel ładowania od stacji, należy pociągnąć za uchwyt wtyczki, a nie za przewód.
- Kabel należy podłączyć tak, żeby nie można się było o niego potknąć, ani po nim przejechać.
- Stacja została zaprojektowana tak, aby wytrzymać normalne warunki pogodowe, niemniej jednak należy chronić ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub narażeniem na ekstremalne warunki pogodowe.
- Nie wolno używać stacji, w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych, ani w bezpośrednim sąsiedztwie nadajników radiowych.

# Użytkowanie stacji ładowania

## 01 Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem stacji ładowania należy się upewnić, że została ona prawidłowo zainstalowana i nie stwarza zagrożenia dla użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w dostępnej instrukcji montażu.

## 02 Ładowanie

Stacja ładowania jest domyślnie skonfigurowana jako urządzenie bezpłatnego dostępu do ładowania freecharge, co oznacza, że ładowanie rozpoczyna się z chwilą podłączenia samochodu. Aby rozpocząć ładowanie:

1. Należy podłączyć kabel do stacji ładowania<sup>1</sup>,
2. Należy podłączyć kabel do samochodu,
3. Proszę się upewnić, że blokada jest prawidłowo zamknięta<sup>2</sup> i rozpoczęła się procedura ładowania.

Jeśli aktywowana jest opcja autoryzacji za pomocą karty RFID/radiowe przesyłanie danych/ należy przyłożyć znacznik (tag) użytkownika do czytnika kart RFID znajdującego się na górnej osłonie stacji ładowania, żeby uzyskać autoryzację za pomocą tagu systemu RFID. Użycie właściwego tagu zostanie zasygnalizowane diodami na pasku świetlnym. Karta zostaje zaakceptowana, po czym należy wykonać czynności opisane powyżej.

Po wykonaniu tych czynności status stacji ładowania zmienia się na „ładowanie” [charging], co zostanie zasygnalizowane na pasku świetlnym, status zostanie też wyświetlony na ekranie.

<sup>1</sup> Dotyczy urządzeń z gniazdem.

<sup>2</sup> Nie dotyczy urządzeń skonfigurowanych jako Freecharge lub urządzeń z kablem.

Podczas ładowania pasek świetlny pulsuje w kierunku od środka do krawędzi. Dodatkowo informacje znajdują się w rozdziale **Interfejs LED**. Konfigurując stację jako Freecharge, można dezaktywować blokadę wtyczki w stacji przed ładowaniem. Rozwiązanie to jest czasem stosowane w ładowarkach publicznych i umożliwia przerwanie ładowania bez konieczności użycia karty RFID lub wypięcia samochodu od gniazdka. Konstrukcja wtyczki zapewnia, że styki obwodu komunikacyjnego rozłączane są w pierwszej kolejności, zatrzymując proces ładowania. Następnie rozłączane są styki siłowe, przy już odczonym napięciu, a na końcu rozłączany jest styk przewodu ochronnego. Przy takiej konfiguracji stacji ładowania należy pominąć sprawdzanie prawidłowego działania mechanicznej blokady.

## 03 Zakończenie ładowania

Aby zakończyć procedurę ładowania, należy odłączyć kabel ładowania od samochodu. Powoduje to zwolnienie blokady kabla na ładowarce i przejście do trybu oczekiwania „standby”. W przypadku konfiguracji RFID ponowne przyłożenie właściwej karty do czytnika również przerywa ładowanie i zwalnia blokadę. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale **Konfiguracja urządzeń**.



W przypadku ładowarek pracujących w systemie online konieczne może być użycie właściwej karty w celu zwolnienia blokady kabla na ładowarce.

## 04 Zatrzymanie awaryjne

Procedura ładowania może zostać przerwana ponownym użyciem karty RFID lub wypięciem wtyczki z samochodu. Podczas ładowania, kiedy blokada w stacji ładowania jest zamknięta, wyciągnięcie wtyczki z gniazda nie jest możliwe. Kiedy stacja zostaje skonfigurowana jako Freecharge z nieaktywną blokadą, możliwe jest przerwanie procedury ładowania poprzez wyciągnięcie wtyczki ze stacji ładowania.

## 05 Postępowanie w przypadku nieprawidłowości, zakłóceń i pożaru

W przypadku usterki, uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast przerwać proces użytkowania stacji i zgłosić zdarzenie do operatora stacji ładowania. W przypadku pożaru stacji ładowania należy jak najszybciej odłączyć źródło zasilania stacji ładowania, a następnie rozłączyć samochód oraz – jeśli to możliwe – odjechać nim na bezpieczną odległość. Wezwać odpowiednie służby. Ogień należy gasić za pomocą środków przeznaczonych do gaszenia urządzeń elektrycznych do 1000V – używać gaśnic z dwutlenkiem węgla (CO<sub>2</sub>), proszkowych lub piasku

Dodatkowo:

- Zabrania się użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie



lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom.

- Zabronione jest ładowanie niesprawnego pojazdu, w szczególności niesprawnej instalacji elektrycznej odpowiedzialnej za ładowanie baterii pojazdu i niesprawnych zabezpieczeń postojowych narażających pojazd na samowolne stoczenie.
- Zabrania się rozpalamia ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli, rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od urządzenia.
- Zabrania się składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, gazów palnych i przelewania cieczy pożarowo niebezpiecznych w pobliżu urządzenia.

## 06 Ogólne zasady dotyczące bezpiecznej pracy

Ładowarki należy używać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji producenta i kierując się zdrowym rozsądkiem. Samochody elektryczne mogą być ładowane wyłącznie z prawidłowo działających stacji ładowania, za pomocą prawidłowych kabli ładowania i pod warunkiem, że same są sprawne.



Zabronione jest używanie przedłużaczy, adapterów lub rozgałęźników..

Po zakończeniu ładowania należy odłożyć kabel ładowania z powrotem na przeznaczone do tego celu miejsce. Należy zawsze unikać przejeżdżania po kablach lub wtyczkach podczas manewrowania samochodem.

Nie wolno podłączać wtyczek, które są wyraźnie zabrudzone lub mokre.

Samochód należy zaparkować tak, żeby kabel ładowania nie był nadmiernie naciągnięty, ponieważ może to spowodować potknięcie się i przewrócenie użytkownika lub osoby postronnej.



Zabrania się otwierania stacji (zwłaszcza pod napięciem), a także umieszczania jakichkolwiek przedmiotów we wtyczkach i gniazdach.



Urządzenie jest zgodne ze standardem IP54.

W związku z klasą IP54, zabrania się mycia ładowarki z użyciem myjek ciśnieniowych, węża ogrodowego, prysznica lub wszelkiego innego źródła strumienia wody.



Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia, wywołać pożar, a w skrajnych przypadkach – doprowadzić do utraty zdrowia lub życia na skutek porażenia prądem elektrycznym.

# 07

## BHP

Urządzenie należy użytkować zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi eksploatacji urządzeń elektrycznych. Zgodnie z instrukcją montażu urządzenia, wymagane jest zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w tablicy rozdzielczej. Urządzenie to zapewnia ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową.

Czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione.

# 08

## Utylizacja i ochrona środowiska naturalnego

Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującą w UE dyrektywą WEEE /w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego/, odpady elektryczne i elektroniczne są utylizowane według odrębnych metod.

Zgodnie z przepisami, dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zabrania się umieszczania takiego zużytego sprzętu (co jest oznaczane symbolem przekreślonego kosza) w koszu razem z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza pozbyć się takiego urządzenia,

zobowiązany jest do oddania ww. odpadów do punktu zbiórki zużytego sprzętu.

Punkty zbiórki prowadzone są między innymi przez hurtownie i sprzedawców detalicznych takich urządzeń, a także przez gminne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zbiórkę odpadów.

# Konfiguracja urządzenia

## 01

## Dostępne warianty

Konfiguracja ustawień ładowarki Enelion LUMINA odbywa się na panelu konfiguracyjnym.

Poniżej przedstawiono dostępne warianty wynikające z konfiguracji urządzenia:

### ► Typ instalacji zasilania

- **Instalacja jednofazowa** – do ładowania wykorzystywana będzie tylko pierwsza faza podłączona do urządzenia. Możliwe jest ustawienie mocy ładowania w zakresie od 1,4 kW do 7,4 kW.
- **Instalacja trójfazowa** – do ładowania wykorzystane zostaną trzy fazy. Możliwe jest ustawienie mocy ładowania w zakresie od 4,1 kW do 22 kW.

- **Moc ładowarki** – dostępne wartości mocy od 1,4 kW do 22 kW.

Moc jest ustalana w zależności od rodzaju instalacji elektrycznej użytkownika. Pozwala na ograniczenie prądu ładowania samochodu w celu zabezpieczenia sieci elektrycznej przed przeciążeniem.

### ► Metody autoryzacji

- **Freecharge** – autoryzacja użytkownika nie jest wymagana; podłączenie samochodu powoduje rozpoczęcie procedury ładowania
- **RFID** – procedura ładowania rozpoczyna się wyłącznie po przyłożeniu właściwej karty RFID. W przypadku stacji ładowania offline akceptowane są tylko karty przeznaczone do danej stacji. Autoryzacja w stacji ładowania

online wymaga zaakceptowania użytkownika przez system administracyjny.

### ► Metody cofania autoryzacji

Powyższe opcje mają zastosowanie tylko w przypadku stacji ładowania offline. Zakończenie autoryzacji danego użytkownika w stacjach online przetwarzane jest przez system administracyjny.

- **Tylko za pomocą karty inicjującej** – zakończenie procesu ładowania jest możliwe wyłącznie poprzez zbliżenie tej samej karty, która została użyta do rozpoczęcia ładowania.
- **Za pomocą każdej karty wydanej do ładowarki** – ta konfiguracja wykorzystywana jest w stacjach ładowania offline. Pozwala na zakończenie procesu ładowania każdą kartą, która została wydana do danej stacji ładowania.

### ► Wartości graniczne prądu

Wartości podano w amperach. Ogranicza prąd dostępny w przyłączy mocy dla pojedynczej fazy. Jest to wartość graniczna prądu, która nie zostanie przekroczona przez wszystkie stacje ładowania pracujące w tym samym czasie.

### ► Przeplot faz

Sekwencja podłączenia faz do stacji ładowania. Możliwe są trzy sekwencje podłączenia: L1, L2, L3, L2, L3, L1 oraz L3, L1, L2. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie mocy przyłączy w sieci ładowarek.

## 02

## Pierwsze uruchomienie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia stacja ładowania uruchomi się w konfiguracji domyślnej, w której akceptowane są wyłącznie karty offline, które można dodać manualnie w sekcji -> Authorization w panelu konfiguracji stacji ładowania.

Aby skonfigurować ładowarkę, należy:

1. Zainstalować ładowarkę, postępując zgodnie z instrukcjami montażu dostępnymi na stronie na <https://enelon.com/support-lumina/>
2. Włączyć zasilanie.
3. Podłączyć za pomocą zabezpieczonego AP stacji.
4. Zalogować się na panelu konfiguracji na konto Admin.
5. Ustawić pożądane parametry.

Powyższe czynności może przeprowadzić wyłącznie upoważniona do tego osoba. Panel konfiguracji.

## 03

## Zmiana konfiguracji

Jeśli zachodzi taka potrzeba, możliwa jest zmiana konfiguracji ładowarki, która została już uruchomiona.

W celu zmiany konfiguracji należy po prostu przeprowadzić taką samą procedurę, jak w przypadku pierwszej konfiguracji, wykorzystując do tego panel konfiguracji. Czynności te powinna wykonać upoważniona osoba z konta Administratora.

# 04

## Pasek LED

Stacja ładowania LUMINA jest wyposażona w interfejs z diodami LED, który dostarcza użytkownikowi podstawowych informacji:



| Status                                                                              | Sygnal świetlny                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dostępność                                                                          | Zielony, pulsujący                                    |
| Ładowanie (trwa przesyłanie energii)                                                | Niebieski, pulsujący, od środka w kierunku krawędzi   |
| Ładowanie (bez przesyłania energii)                                                 | Niebieski, pulsujący                                  |
| Ostrzeżenie/drobny błąd (ładowarka będzie próbowała powrócić do poprzedniego stanu) | Żółty, pulsujący                                      |
| Błąd                                                                                | Czerwony, pulsujący                                   |
| Błąd krytyczny                                                                      | Czerwony, ciągły                                      |
| Autoryzacja                                                                         |                                                       |
| Użytkownik został zaakceptowany                                                     | Zielony, przesuwający się od lewej do prawej strony   |
| Użytkownik został odrzucony                                                         | Czerwony, przesuwający się od lewej do prawej strony  |
| Autoryzacja w toku                                                                  | Biały punkt przesuwający się z lewej do prawej strony |

**Interfejs dostarcza tylko podstawowych informacji eksploatacyjnych, a informacje szczegółowe można odczytać z panelu konfiguracyjnego.**

# Panel konfiguracji



Aplikacja Enelion LUMINA App  
dostępna na



GET IT ON  
Google Play



DOWNLOAD ON THE  
App Store

## 01

### Właściwości

Ładowarka Enelion została wyposażona w połączenia, które umożliwiają:

Podgląd i podstawowe funkcje zarządzania punktem ładowania:

- Odczyt statusu punktu ładowania, w tym odczyt wartości licznika, mocy ładowania, dostępnej mocy.
- Zarządzanie blokadą gniazda.
- Rozpoczynanie, kończenie i wprowadzanie planu ładowania.

Podłączenia do internetu:

- WIFI.
- GSM LTE.

Możliwość połączenia z systemami zarządzania zgodnymi z OCPP 1.6 (JSON) dla:

- Autoryzacji i rozliczenia z użytkownikami
- Monitorowania statusu ładowarek i mocy ładowania.
- Rezerwacji.
- Profilii mocy ładowania.
- Zarządzania dostępem do punktu ładowania.
- Zdalnej diagnostyki i aktualizacji oprogramowania.

## 02

### Komunikacja

Ładowarka LUMINA umożliwia podłączenie się do panelu konfiguracji za pośrednictwem hotspotu WiFi.

Aby połączyć się z hotspotem WiFi, należy użyć komputera lub smartphona i przeskanować dostępne sieci WiFi. Emitowana sieć będzie miała nazwę „Enelion-XXXX-XXXX”, gdzie znaki X oznaczają numer seryjny stacji ładowania. Hasło do tej sieci znajduje się na naklejce identyfikacyjnej na głowicy ładowarki.

## 02.1 Dostęp do panelu konfiguracji

Po połączeniu z siecią urządzenia można uzyskać dostęp do panelu konfiguracji za pomocą przeglądarki sieciowej. Należy wprowadzić adres **http://192.168.8.8** w pasku adresu i zalogować się.



W panelu konfiguracji dostępne są konta **Użytkownika** (User) i **Administratora** (Admin). Domyślne hasło dla każdego z tych użytkowników jest takie samo, jak nazwa użytkownika i można je zmienić w ustawieniach.

W przypadku utraty hasła do panelu konfiguracji, możliwe jest przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych. Żeby to zrobić, proszę wybrać funkcję **Forgot password? / Czy zapomniałeś hasła ?** i potwierdzić ten wybór.




Strona logowania do panelu konfiguracji.

# 03

## Nawigacja po panelu konfiguracji

Interfejs panelu konfiguracji składa się z górnego paska, na którym znajduje się logo Enelion, takiego samego na wszystkich podstronach, z bocznego menu z nazwą zalogowanego użytkownika i dostępu do poszczególnych podstron, a także właściwej treści każdej z nich.



Strona ekranu wskaźników w panelu konfiguracji.

Interfejs jest responsywny, co oznacza, że dostosowuje się do różnej wielkości ekranów na urządzeniach, na których jest wyświetlany. Na niewielkich ekranach boczne menu jest ukryte, i żeby je wyświetlić, należy dotknąć odpowiedniego przycisku.



Mobilna wersja strony ekranu wskaźników.

[Panel konfiguracji](#)

# 04

## Ekran wskaźników

Ekran wskaźników zawiera podstawowe informacje dot. ogólnego statusu modułu Bridge oraz sieci ładowania i wyświetla je w postaci kafelków. W zależności od sytuacji, nie wszystkie kafelki są wyświetlane. Możliwe kafelki to:


- Status połączenia z siecią WiFi.
- Status połączenia z siecią GSM.
- Status sieci komunikacyjnej.
- Czas pracy urządzenia od momentu uruchomienia (czas pracy).
- Aktywne alarmy.

# 05

## Sieć

### 05.1 Informacje ogólne

Podgląd statusu wszystkich dostępnych interfejsów sieciowych. Kliknięcie na dowolny z nich spowoduje wyświetlenie odpowiadającej mu podstrony.




Sekcja przeglądowa Overview zakładki Sieci.



## 05.2


### WiFi

Moduł Enelon Bridge umożliwia połączenie z siecią WiFi w standardzie 802.11 b/g/n, 2,4 GHz. Podstrona sieci WiFi umożliwia zarządzanie połączeniem modułu Bridge z siecią WiFi. Przeglądnikiem po prawej stronie nagłówka podstrony można włączyć interfejs WiFi, a sekcja **Status** [Status] wyświetla szczegółowe informacje dotyczące połączenia WiFi.



Część dot. WiFi z zakładki sieci.

Sekcja **Available WiFi networks** [Dostępne sieci WiFi] zawiera listę sieci WiFi wykrytych przez moduł Bridge w jego otoczeniu wraz z informacjami o poziomie sygnału i rodzaju zabezpieczeń. Kliknięcie przycisku z ikoną odświeżenia znajdującego się po prawej stronie nagłówka sekcji spowoduje ponowne przeskanowanie otoczenia w poszukiwaniu sieci WiFi. Kliknięcie na którąkolwiek z tych sieci otworzy okno umożliwiające wpisanie hasła (w przypadku sieci zabezpieczonych) i zapisanie ustawień w celu połączenia się z tą siecią.



Podgląd połączenia z siecią WiFi.

Panel konfiguracji


## 05.3

### GSM

Enelon Bridge jest wyposażony w moduł komunikacji LTE kat. 4. Aby połączyć moduł z internetem GSM proszę - przed załączeniem stacji ładowania – upewnić się, że karta SIM jest prawidłowo włożona do portu SIM.

Po załączeniu stacji zasilania należy przejść do sekcji GSM w konfiguracji i włączyć moduł GSM przyciskiem znajdującym się w górnym prawym narożniku ekranu. Po upływie krótkiego czasu widoczny będzie stan karty SIM. Jeśli kod PIN nie jest potrzebny, a karta SIM jest aktywna i objęta jest zasięgiem sieci GSM, wówczas sekcja **GSM** zostanie wypełniona danymi dot. karty SIM i sieci, a w polu **State/status** wyświetli się komunikat **Ready/gotowe**.

Aby wpisać kod PIN i skonfigurować połączenie GSM, należy kliknąć ikonę ołówka znajdującą się w prawej części sekcji **SIM card settings** [Ustawienia karty SIM]. Otworzy się okno konfiguracji. Po wprowadzeniu konfiguracji należy zapisać zmiany przyciskiem **Save/zapisz**.




Sekcja GSM w zakładce sieci.

Aby zmienić konfigurację, należy wybrać ikonę ołówka. Otworzy się okno konfiguracyjne. Po wpisaniu wybranej konfiguracji należy kliknąć przycisk **Save/zapisz**.



urządzenie Master. Jeżeli skonfigurowane urządzenie jest urządzeniem typu Master/ nadrzędnym, należy wybrać typ urządzenia Master i podać pozostałe dane, w tym adres url OCPP, ID Station oraz liczbę połączeń w sieci. Konfigurując wiele ładowarek w jednej sieci ładowania, należy każdej z nich przypisać inny numer identyfikacyjny Connector ID. Freecharge id Tag jest tagiem wykorzystywanym do autoryzacji OCPP, kiedy aktywny jest tryb Freecharge, a tag RFID nie jest używany.



Po wypełnieniu pól na ekranie ustawień połączenia należy nacisnąć przycisk **Save/zapisz**. Ładowarka powinna się połączyć z backendem OCPP.

## 06.2 Klucze konfiguracyjne

Podstrona **Configuration keys** [Klucze konfiguracyjne] pozwala sprawdzać i edytować wartości kluczy konfiguracyjnych zdefiniowanych w specyfikacji OCPP 1.6. Za pomocą ikony ołówka można otworzyć okno edycji wartości

Panel konfiguracji

danego klucza konfiguracyjnego. W przypadku kluczy przeznaczonych tylko do odczytu nie ma możliwości zmiany ich wartości.

**OSTRZEŻENIE:** Zmiana wartości tych kluczy może spowodować niepożądane zmiany w działaniu stacji ładowania. Używaj tej funkcji tylko wtedy, gdy wiesz, co robisz.

### Configuration keys

This list contains all configuration keys and their values set in the charger. If the key is changeable you can change it here with a pencil button or using ChangeConfiguration request from your OCPP server.

| Key                             | Value    | Edit |
|---------------------------------|----------|------|
| AllowOfflineTafortLinknowId     | false    |      |
| AuthorizationCacheEnabled       | false    |      |
| AuthorizeRemoteTafortRequests   | true     |      |
| ClockAlignedDataInterval        | 1800     |      |
| ConnectionTimeout               | 30       |      |
| ConnectorPhaseRotation          | [1, RST] |      |
| ConnectorPhaseRotationMaxLength | 50       |      |
| GetConfigurationMaxKeys         | 50       |      |
| HeartbeatInterval               | 200      |      |

## 07 Ładowarka

Sekcja **Charger** [Ładowarka] umożliwia skonfigurowanie ustawień związanych z ładowaniem.

## 07.1 Informacje ogólne

W sekcji **Overview** [Informacje ogólne] można sprawdzić konfigurację dot. statusu połączenia, harmonogramu, rozpoczęcia lub zakończenia ładowania.


## Charger

### Connector

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Cable status:                  | Connected (20 A)           |
| Charging status:               | EV connected, not charging |
| User ID that started charging: | No active transaction      |
| Authorization method:          | No active transaction      |
| Transferred energy:            | 0 Wh                       |
| Transaction duration:          | 0 hours and 0 minutes      |
| Available power:               | 11 kW                      |
| Total transferred energy:      | 0 Wh                       |
| Charging point temperature:    | 23.7 °C                    |
| Charging point humidity:       | 26%                        |

Sekcja Overview [przegląd] w zakładce Charger.

Aby ustalić harmonogram ładowania, należy kliknąć na ikonę **Schedule/harmonogram** po prawej stronie nagłówka „Connector”. Otworzy się okno modalne, w którym można ustawić czas, po którym powinno zacząć się ładowanie. Wybierając **Set start time/ustaw czas rozpoczęcia** przechodzimy do kolejnego okna, które umożliwia ustawienie czasu zatrzymania ładowania lub wybór opcji **Don't stop/nie przerywać**.



Panel konfiguracji

## 07.2

## Sieć elektryczna

W sekcji **Mains** [Sieć elektryczna] można sprawdzić status oraz ustawienia sieci elektrycznej, takie jak limit mocy czy sekwencja faz.

### Mains

#### Status


|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Power limit:    | 11 kW (3 phases, 16 A) |
| L1 voltage:     | 239.7 V                |
| L2 voltage:     | 100 V                  |
| L3 voltage:     | 100.2 V                |
| Phase sequence: | L1, -                  |

#### Settings

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Number of phases:                        | 3    |
| Current limit:                           | 16 A |
| Phase connected to first terminal block: | 1    |

Sekcja Mains w zakładce Charger.


Aby zmienić limit mocy, należy kliknąć na ikonę **Edit/edytuj**. Wyświetli się okno modalne ustawień, w którym można wybrać z góry zdefiniowane opcje limitów mocy lub wybrać własne wartości w zależności od liczby faz i wybranej wartości granicznej maksymalnego prądu.



Ustawienia sieci elektrycznej.

## 07.3 Dynamic Load Balancing

Stacje ładowania Enelion wyposażone są w funkcję dynamicznego równoważenia obciążenia (DLB). Dzięki temu stacje ładowania w sieci mogą wymieniać się ze sobą informacjami o wykorzystaniu przyłącza energetycznego przez każdą z nich i tak sterować mocą ładowania, żeby tego przyłącza nie przekroczyć.



W sekcji **Status** [Status], możemy sprawdzić kolejność faz podłączonych do urządzenia. Jeśli fazy podłączone są nie po kolei, zobaczymy stosowne ostrzeżenie.



Aby funkcja DLB działała poprawnie, kolejność faz podłączonych do urządzenia musi się zgadzać oraz właściwy numer fazy musi zostać wybrany w polu **Phase connected to first terminal block**.

Możliwe kolejności podłączenia faz: 1, 2, 3 lub 2, 3, 1 lub 3, 1, 2.

W sekcji **Settings** [Ustawienia], możemy ustawić łączny limit prądu przyłącza (Circuit current limit) dla wszystkich stacji w sieci ładowania oraz numer fazy, która jest podłączona do pierwszego terminala zasilającego (Phase connected to first terminal block).

Panel konfiguracji



Aby funkcja DLB działała poprawnie, wartość **Circuit current limit** musi być taka sama we wszystkich stacjach sieci ładowania.



Aby efektywniej wykorzystywać przyłącze w przypadku ładowania samochodów jednofazowych, warto wykorzystywać rotację faz, tzn. do terminala pierwszej fazy w stacji ładowania podłączać inne fazy w różnych stacjach. Przykładowo do pierwszej stacji można podłączyć fazy w kolejności: 1, 2, 3; do drugiej: 2, 3, 1; a do trzeciej: 3, 1, 2. Dzięki temu w przypadku ładowania trzech samochodów jednofazowych, każdy będzie ładował się z innej fazy.

## 07.4 DLB Informacje ogólne

W sekcji **DLB Overview** [DLB informacje ogólne] możemy zobaczyć informacje dotyczące działania całej sieci ładowania w zakresie wykorzystania przyłącza przez każdą ze stacji w sieci ładowania.



Gdy dana stacja ładowania straci komunikację z resztą sieci, co uniemożliwi działanie DLB, przełączy się w tryb niskiego poboru mocy i będzie ładowała samochód prądem 6 A.

## Energy Guard

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Serial number:          | ABCD-1234             |
| Network limit:          | 40 A                  |
| Measured current on L1: | 12.8 A                |
| Measured current on L2: | 16.5 A                |
| Measured current on L3: | 22.3 A                |
| Metering point:         | All powered equipment |

W sekcji **Charging network** [Sieć ładowania] możemy zobaczyć, z podziałem na fazy, informacje o:

- łącznym prądzie dostępnym do ładowania,
- prądzie używanym sumarycznie przez stacje ładowania,
- prądzie dostępnym dla pojedynczej stacji.

### Charging network

|                                       | L1     | L2     | L3     |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| Total current available for charging: | 10 A   | 20 A   | 30 A   |
| Total current used by chargers:       | 11 A   | 21 A   | 31 A   |
| Current available per charger:        | 10.1 A | 20.2 A | 30.3 A |

Sekcja **Active chargers** [Aktywne ładowarki] przedstawia listę aktywnych, ładujących stacji. Możemy w niej zobaczyć numer seryjny każdej z nich, pobór prądu na każdej z faz oraz energię dostarczoną do samochodu od momentu wyjścia z kolejki ładowania.

Sekcja **Charging queue** [Kolejka ładowania].

Gdy dostępny dla pojedynczej stacji ładowania prąd będzie niższy niż 6 A, stacje ładowania, dla których brakuje prądu, przenoszone są do kolejki ładowania.

## Panel konfiguracji

Kolejka rotowana jest co 5 minut w następujący sposób: do kolejki przenoszona jest stacja ładowania, która przekazała do samochodu najwięcej energii od momentu wyjścia z kolejki ładowania (pole "Recent energy transferred"), a ładowanie rozpoczyna stacja, która czekała w kolejce najdłużej.

W kolejce zobaczyć możemy numer seryjny oczekującej stacji oraz jej czas oczekiwania.

# 07.5 Autoryzacja

Sekcja **Authorization** [Autoryzacja] umożliwia skonfigurowanie blokady ładowarki, aktywowanie trybu Freecharge i ustawienie tagów akceptowanych offline.

## Authorization

Lock

Mode

Automatic

Status

Disarmed

Freecharge

ON

OFF

Offline accepted tags

#

idTag

Denies

Recently used tags

idTag

Last used

Add

Sekcja Authorization [autoryzacja] w zakładce Charger.

Aby otworzyć lub zamknąć blokadę, wystarczy kliknąć na ikonę blokady. Aby ustawić konkretny tryb blokady, należy kliknąć na ikonę Edit i wybrać preferowany tryb blokady.

Możliwe tryby blokad zostały objaśnione w tabeli poniżej:

| Stan blokady         | Opis                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Odblokowanie         | Blokada jest zdjęta                                                |
| Zablokowanie         | Blokada jest zamknięta                                             |
| Nie jest obsługiwana | Ładowarka nie posiada blokady gniazda lub nie umożliwia jej użycia |

Możliwe statusy blokady.

Po aktywowaniu opcji Freecharge ładowarka nie będzie potrzebowała żadnego tagu RFID, żeby rozpocząć procedurę ładowania. Po prostu podłącza się samochód i ładowanie zaczyna się od razu. Jeżeli chcemy korzystać z trybu Freecharge wraz z systemami zarządzania ładowaniem za pośrednictwem protokołu OCPP, można wybrać takie id tagów, które będą wykorzystywane do autoryzacji. Aby to zmienić, należy kliknąć na ikonę Edit i wybrać potrzebny idTag.


Żeby zobaczyć listę ostatnio używanych tagów, wystarczy przewinąć stronę do samego dołu. Wyświetlane są numery tagów, data ostatniego użycia i możliwość dodania tagu do listy tagów akceptowanych offline. Jeżeli chcemy użyć konkretnych tagów do autoryzacji offline, można wypełnić tę listę zgodnie z własnymi preferencjami. Lista ogranicza się do 5 tagów. Bardziej zaawansowane opcje zarządzania autoryzacjami i zadaniami są dostępne za pośrednictwem systemów zarządzania ładowarką OCPP.

## 07.6

### Akcesoria

Sekcja **Accessories** [Akcesoria] umożliwia zarządzanie akcesoriami obsługiwanymi przez stację, do których należą: gniazdo przekaźnikowe schuko, RCMB i zewnętrzny licznik energii (MID). Gniazdo przekaźnikowe schuko można załączyć lub wyłączyć, a także ustawić zwłokę wyłączenia


tego gniazda do określonej godziny.



Sekcja Accessories [Akcesoria] w zakładce Charger.

Jeśli w ładowarce zainstalowany jest moduł RCMB, można go załączyć za pomocą przełącznika znajdującego się po prawej stronie. Tu również można sprawdzić status RCMB.

Aby użyć zewnętrznego licznika energii, należy go aktywować. W przypadku użycia innej niż domyślna stała wartości licznika lub zmiany wyświetlanej wartości miernika, można to skonfigurować w ustawieniach, klikając ikonę Edit.



Ustawienia zewnętrznego licznika energii elektrycznej.

# 07.7

## Modbus


Stacja ładowania Enelion Lumina posiada protokół komunikacyjny Modbus, skonfigurowany jako urządzenie slave.

Protokół ten umożliwia odczyt oraz ustawienie (zapis) parametrów ładowarki zgodnie z listą rejestrów dostępną w sekcji Support na stronie Enelion.

Podstrona Modbus pozwala na ustawienie typu serwera (TCP lub RTU) oraz zmianę numeru Slave ID.

W celu użycia Modbusa RTU należy podłączyć linie transmisyjne A i B do dolnych dwóch pinów złącza opisanego na płycie pleców stacji ładowania jako MID (na grafice poniżej).

Aby wprowadzić przewód do stacji należy wykonać otwór wykorzystując jedno z dwóch wgłębień w dolnej części obudowy tylnej urządzenia.



Serwer TCP uruchamiany jest na porcie 502 i obsługuje tylko jedno połączenie z masterem jednocześnie.

Serwer RTU używa połączenia RS485 do transmisji o parametrach:

- Baud rate: 9600
- Data Bits: 8
- Stop Bits: 1
- Parity: Even

### Modbus



#### Settings



|              |     |
|--------------|-----|
| Server type: | TCP |
| Slave ID:    | 1   |

Modbus ustawienia

# 08

## Sieć ładowania

Sekcja **Charging network** [Sieć ładowania] umożliwia zarządzanie siecią urządzeń Enelion podłączonych lokalnie w celu wymiany danych dotyczących ładowania, OCPP i konserwacji.



# 08.1

## Informacje ogólne

W sekcji **Overview** [Informacje ogólne] można sprawdzić status sieci i szczegóły dot. połączenia, a także topologię sieci.

### Charging network

Status

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Connection status:           | Network host        |
| Number of connected devices: | 1                   |
| Signal:                      | This device is root |
| Layer:                       | 1                   |

Sekcja przeglądarkowa Overview zakładki Sieci ładowania.

# 08.2

## Ustawienia

W ustawieniach sieci ładowania można wprowadzić i zmieniać ustawienia sieci bezprzewodowej. Wszystkie ładowarki w sieci muszą korzystać z tego samego ID i hasła do sieci mesh. Należy pamiętać, że w sieci może być tylko jedno urządzenie główne "root".


### Connection settings

|                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wireless mesh settings   |         |
| Mesh ID:                                                                                                                                                                                   | abcdef  |
| Mesh password:                                                                                                                                                                             | Enelon1 |
| Device type:                                                                                                                                                                               | Root    |

Sekcja ustawień połączenia z siecią mesh.

Aby zmienić ustawienia bezprzewodowej sieci mesh należy kliknąć na ikonę Edit i wprowadzić w polach preferowane wartości. Na końcu należy kliknąć Save i poczekać, aż urządzenia połączą się ze sobą. Topologię sieci przedstawiono w sekcji **Overview** [Przegląd].

Panel konfiguracji



Sekcja ustawień połączenia z siecią mesh

# 09

## System

Sekcja **System** umożliwia zarządzanie ustawieniami modułu Bridge.

# 09.1

## Informacje ogólne

W sekcji **Overview** [Przegląd] można sprawdzić szczegółowe informacje sprzętowe dot. głowicy LUMINA i Backplate.

### System overview

Charger

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Serial Number:    | DNA             |
| Model number:     | EnelonCharger 0 |
| Production date:  | 2021-02-02      |
| Connection type:  | Socket          |
| Built-in lock:    | Yes             |
| Software version: | 1               |
| Uptime:           | 14:00h          |

Backplate

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Serial Number:   | BackplateDNA    |
| Model number:    | EnelonBackplate |
| Production date: | 2021-02-15      |

Sekcja przeglądarkowa Overview w zakładce System.

## 09.2 Aktualizacja

Sekcja **Update** [Aktualizacja] umożliwia aktualizowanie oprogramowania stacji ładowania za pomocą pliku aktualizacji. W celu przeprowadzenia aktualizacji, po wybraniu pliku za pomocą szarego przycisku, należy kliknąć przycisk Submit. Moduł Bridge rozpocznie procedurę aktualizacji, a panel konfiguracyjny będzie odczytał czas przez około 3 minuty, a następnie uruchomi się ponownie z nową wersją oprogramowania.


### Update

Update from a file



Sekcja Update w zakładce System.

Po załadowaniu i weryfikacji pliku moduł Bridge wyświetli okno ze szczegółami aktualizacji w celu potwierdzenia wyboru.



Przykład szczegółów aktualizacji.

Moduł Bridge rozpocznie procedurę aktualizacji. Proces nie powinien trwać dłużej niż 3 minuty. Po zakończeniu aktualizacji panel konfiguracyjny wyświetli się ponownie, z nowym oprogramowaniem firmware. Jeśli aktualizacja odbywa się poprzez hotspot WiFi urządzenia, może być konieczne ponowne połączenie się z nim.

[Panel konfiguracyjny](#)

## 09.3 Użytkownicy

Panel konfiguracji dostępny jest poprzez dwa rodzaje kont: konto **Użytkownika** oraz konto **Administratora**.

Sekcja **Reboot** [Restart] w zakładce System. Zakładki, do których użytkownik nie ma dostępu, to: OCPP i **Update** [Aktualizacja]. Inne funkcje, do których dostęp użytkownika został ograniczony, to: podgląd logów i zmiana hasła administratora.

### User

User

Old password New password Repeat new password **Change Password**

Admin

Old password New password Repeat new password **Change Password**

Sekcja Users [Użytkownicy] w zakładce System.

Podstrona **Users** [Użytkownicy] umożliwia zmianę hasła do konta użytkownika. W celu zmiany hasła danego użytkownika należy w odpowiednich polach wpisać jego poprzednie hasło i dwukrotnie wpisać nowe hasło, a następnie zatwierdzić zmianę przyciskiem **Change password/zmień hasło**.

## 09.4 Czas

Do synchronizacji czasu moduł Bridge używa zarówno odpowiednich poleceń OCPP, jak i serwera czasu NTP.

Zakładka **Time** [Czas] umożliwia sprawdzenie aktualnego czasu używanego przez moduł Bridge oraz zsynchronizowanie go z czasem urządzenia, z którego uzyskujemy dostęp do panelu konfiguracyjnego.

Sekcja Reboot [Restart] w zakładce System..

09.5

Lista zdarzeń, które wystąpiły w module Bridge, dostępna jest na podstronie Logs. W zależności od tego, czy interesują nas logi z systemu, czy logi z komunikacji OSCP oraz wewnątrz sieci ładowania, możemy wybrać odpowiednią kategorię z listy opisanej jako **Displayed logs type/typ wyświetlanych logów**. Lista zdarzeń odwieśa się tylko po przewinięciu tej listy do widoku ostatnich zdarzeń.

 [Logs](#)

[illegible]

OCN

Sekcja Logs [Logi] w zakładce System.

Przycisk **Download diagnostics/pobierz diagnostykę** umożliwia pobranie na dysk pliku diagnostycznego, który w przypadku ewentualnych problemów z modulem Bridge pomoże pracownikom działu pomocy technicznej w Enelion zdiagnozować ich przyczynę.

## Panel konfiguracji

## 09.6

## Reboot

Przycisk **Reboot/restart** umożliwia ponowne uruchomienie modułu Bridge. Po upływie dwóch minut na panelu konfiguracji wyświetli się sekcja Dashboard (ekran wskaźników).

⏻ Reboot

Reboots the device. This action will disconnect Bridge from a Management System. You will be redirected to dashboard automatically after two minutes.

100%

### Sekcja Reboot/restart w zakładce System

## 10

## Dane techniczne

### Dane techniczne

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WiFi                                           | 2.4 GHz, 802.11 bgn                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modem GSM                                      | LTE Cat 4, max. 150 Mbps (DL), max. 50 Mbps (UL)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wersja OCPP                                    | OCPP 1.6 JSON przez websocket                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Używane porty sieciowe                         | TCP 20 i 21 – protokół FTP służący do pobierania aktualizacji oprogramowania firmware i pobierania danych diagnostycznych<br>TCP 80 i 8080 – połączenie OCPP<br>TCP 443 – zabezpieczone połączenie OCPP<br>TCP i UDP 53 – protokół DNS<br>UDP 123 – protokół NTP<br>502 Modbus TCP |
| Liczba punktów ładowania obsługiwanych w sieci | do 100                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Konserwacja

Urządzenie może pracować w temperaturach od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $55^{\circ}\text{C}$ . Producent nie gwarantuje prawidłowego działania stacji ładowania w temperaturach spoza podanego zakresu. Gwarancja nie obejmuje ładowarek, które zostały uszkodzone z powodu narażenia na działanie temperatur poniżej  $-30^{\circ}\text{C}$  lub powyżej  $55^{\circ}\text{C}$ . W przypadku konieczności otwarcia urządzenia należy się upewnić, że jest ono odłączone od źródła zasilania. Jeśli urządzenie jest zainstalowane na zewnątrz, należy się upewnić, że nie jest narażone na opady atmosferyczne, ani silny wiatr.



Nie ma możliwości otwarcia głowicy, a wszelkie takie próby mogą spowodować utratę gwarancji. Tylna obudowa urządzenia może być otwierana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.

## 01

## Czyszczenie

Prawidłowym sposobem czyszczenia ładowarki jest wytarcie obudowy ściereczką z mikrofibry i środkiem czyszczącym przeznaczonym do anodowanego aluminium. Elementy plastikowe należy czyścić ściereczką z mikrofibry i środkiem czyszczącym przeznaczonym do szyb okiennych. Inne metody czyszczenia (np. za pomocą drucianej szczotki) mogą doprowadzić do uszkodzenia obudowy urządzenia. Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego czyszczenia urządzenia nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.



Urządzenie jest zgodne ze standardem IP54. Z tego względu zabrania się mycia ładowarki z użyciem myjek ciśnieniowych, węża ogrodowego, prysznica lub wszelkiego innego źródła strumienia wody.

# Obsługa

## 01 Obsługa i konserwacja stacji ładowania

Przegląd serwisowy wykonywany jest raz na rok. Elementy mechaniczne, takie jak gniazdo, kabel ładujący, blokada wtyczki, wtyczka, uchwyt wtyczki oraz pozostałe komponenty stałe/trwałe wymagają tylko powierzchniowych oględzin i nie przewiduje się ich zużycia, ani konieczności wymiany w okresie użytkowania stacji. Podczas oględzin należy zwrócić uwagę na potencjalne ogniska korozji, ślady obecności wody, wytrącone sole lub inne objawy, które mogą świadczyć o pogorszeniu kondycji stacji. Jeżeli zauważone zostaną uszkodzenia elementów, takich jak: gniazdo, kabel ładujący, wtyczka, uchwyt wtyczki lub innego komponentu stałego/trwałego, należy ten fakt zgłosić do operatora stacji ładowania.

## 02 Testy techniczne

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzić pełny test elektryczny stacji ładowania. Raz w roku należy sprawdzić prawidłowe działanie wyłącznika różnicowoprądowego.


Testy sprawdzające sprawność stacji, jej zabezpieczenia przeciwporażeniowe itp. powinny być przeprowadzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Testy mogą być wykonywane tylko przez uprawniony personel.

Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące wykonywania najważniejszych testów.


## 02.1

### Pomiar rezystancji uziemia Głównego Punktu Wyrównawczego – GPW

Głównym Punktem Wyrównawczym w stacji jest styk PE w złączu zasilającym.



1 GPW – styk PE



W tym punkcie należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia.


## 02.2

### Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

Pomiaru należy dokonać pomiędzy GPW a stykiem PE w gnieździe ładowania lub w przypadku stacji z kablem ładującym – we wtyczce.

Pomiaru należy dokonać zgodnie z normą:  
PN-EN 61557-4:2007.

Napięcie pomiarowe obwodu otwartego powinno wynosić od 4 do 24 V (AC lub DC). Pomiar ciągłości powinien być wykonany prądem większym lub równym 200 mA. Wymagana dokładność pomiaru ma być lepsza od 30%. Maksymalna dopuszczalna rezystancja to 1Ω.



Oznaczenie styków gniazda/wtyczki Type 2 stacji ładującej

## 02.3

### Pomiar rezystancji uziemiaenia roboczego

Pomiar wykonać jeśli uziemienie robocze zostało wykonane. Pomiaru można dokonać metodą techniczną, kompensacyjną, cęgową lub inną dopuszczoną przez obowiązujące przepisy - PN-EN 61557-5. Maksymalna dopuszczalna rezystancja to 30Ω.

## 03

### Badanie rezystancji izolacji

### 03.1

#### Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej zasilającej stację ładowania

W czasie badania ładowarka musi być odłączona od sieci lub głowica ładująca musi być zdjęta z tylnej obudowy urządzenia. Badanie należy wykonać w trybie 3- lub 5-cio przewodowym, w zależności od instalacji. Zaleca się stosowanie urządzeń przeznaczonych do pomiaru rezystancji izolacji i posiadających ważny certyfikat kalibracji. Miernik można podłączyć np. do terminali wyjściowych wyłącznika nadprądowego zainstalowanego w tablicy rozdzielczej.



W trakcie pomiarów rezystancji izolacji należy bezwzględnie pamiętać o odłączeniu napięcia zasilającego i zapewnieniu, że napięcie nie zostanie przypadkowo ponownie załączone!

Jeżeli w badanej instalacji zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe, to przed przystąpieniem do pomiarów należy przerwać połączenie ochronnika z fazami L1, L2, L3 i przewodem N, a po pomiarze ponownie je połączyć. W przypadku, gdy stacja wyposażona jest w liczniki energii, należy odłączyć przewody od zacisków wejściowych licznika i wykorzystać je jako punkt pomiarowy. Nieodłączenie licznika zaniży wartości rezystancji faza-faza do około 1500 kΩ, a rezystancji faza-przewód zerowy do około 750 kΩ. Sposób wykonywania pomiaru i wymagane wartości napięć probierczych oraz minimalnej rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznej podczas badań odbiorczych i okresowych określa norma PN-IEC 60364-6-61. Zwykle napięcie probiercze wynosi 500 VDC, a minimalna wartość rezystancji izolacji to 1 MΩ. Pomiary należy wykonać pomiędzy przewodami, jak podano w załączonej tabeli.

Minimalna dopuszczalna wartość rezystancji = 1MΩ  
Kombinacje pomiarowe

|           |           |           |          |          |          |           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| L1-<br>L2 | L1-<br>L3 | L2-<br>L3 | N-<br>L1 | N-<br>L2 | N-<br>L3 | PE-<br>L1 | PE-<br>L2 | PE-<br>L3 | N-<br>PE |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|



## 03.2 Badanie rezystancji izolacji stacji ładującej

Dodatkowo można dokonać pomiaru rezystancji izolacji w głowicy stacji. Test należy przeprowadzić analogicznie jak w poprzednim akapicie, to znaczy bez załączonego napięcia, w trybie 5-cio przewodowym. Zaleca się zastosowanie urządzeń dedykowanych do wykonywania pomiarów rezystancji izolacji z aktualnym certyfikatem kalibracji. Największe dopuszczalne napięcie probiercze to 500VDC. Minimalna dopuszczalna wartość rezystancji izolacji to 1 MΩ, typowa wartość rezystancji przekracza nawet 100 MΩ.


Minimalna dopuszczalna wartość rezystancji = 1 MΩ  
Kombinacje pomiarowe

|           |           |           |          |          |          |           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| L1-<br>L2 | L1-<br>L3 | L2-<br>L3 | N-<br>L1 | N-<br>L2 | N-<br>L3 | PE-<br>L1 | PE-<br>L2 | PE-<br>L3 | N-<br>PE |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|

## 03.3 Adapter – symulator pojazdu


Dodatkowym czynnikiem jest zastosowanie adapter: stacja ładowania – urządzenie pomiarowe. W urządzeniu firmy Metrawatt (PROTYP II Z525A) zastosowano diodowe wskaźniki napięcia, które są przydatne podczas testów funkcjonalnych ładowarki. Niestety diody te wraz z rezystorami ograniczającymi prąd (80 kΩ) wpływają znacząco na wyniki pomiarów rezystancji izolacji (wyniki poniżej 80 kΩ) w zależności od polaryzacji. Z tego powodu do pomiarów izolacji nie należy stosować tego ani innych adapterów posiadających wskaźniki napięcia, które to adaptory mogą wpływać na


wartość zmierzonej rezystancji. Dozwolone jest stosowanie adapterów, które nie zawierają dodatkowych obwodów, będąc adapterami do układu pomiarowego. W innym wypadku pomiar należy przeprowadzić bezpośrednio na stykach gniazda/wtyczki stacji przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.



## 04 Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Pomiarów impedancji pętli zwarcia można dokonać na złączu zasilającym lub na stykach licznika energii jeśli występuje. Możliwe też jest wykonanie testu w gnieździe (kablu) ładującym za pomocą odpowiedniego testera umożliwiającego rozpoczęcie procesu ładowania.





Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z normą: PNHD 60364-6:2016-07, PN-HD 60364-4-41 :2017, dla wszystkich faz zasilających punkt ładowania.

Badanie należy przeprowadzić za pomocą miernika pozwalającego na pracę w obwodach z wyłącznikiem RCD.

Ewentualnie: przyrząd pomiarowy musi być wyposażony w funkcję umożliwiającą dokonanie

pomiaru w obwodzie wyposażonym w wyłącznik różnicowo-prądowy bez wywołania zadziałania tego wyłącznika.

Należy sprawdzić czy prąd zwarciaowy w miejscu pomiaru będzie wystarczający do zadziałania zabezpieczenia nadmiarowoprądowego w wymaganym czasie. Do oceny skuteczności ochrony przyjąć wynik najkorzystniejszy.

Musi być spełniony warunek:

$$Z_s \times I_a \leq U_o \text{ dla czasu } t \leq 0,4 \text{ s}$$

$Z_s$  - impedancja pętli zwarcia

$I_a$  - prąd powodujący samoczynne wyłączenie zasilania w czasie  $t \leq 0,4 \text{ s}$ ,

$U_o$  - napięcie znamionowe (fazowe) = 230V

## 04.1 Ochrona przeciwporażeniowa w sieci TT

W przypadku układu sieciowego TT, uzyskanie odpowiednio niskiej impedancji pętli zwarciaowej może być trudne. W takiej sytuacji na podstawie normy PN-HD 60364-6:2016 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie" możliwe jest uznanie wyłącznika RCD jako element wystarczający do ochrony przeciwporażeniowej.

Gdy aparaty zabezpieczające zainstalowane są w stacji ładowującej należy rozważyć instalację dodatkowego RCD na początku linii kablowej z zachowaniem selektywności zabezpieczeń.

# 05 Badanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

Zgodnie z normą PN-EN IEC 61851-1:2019-10 każdy punkt ładowania musi być chroniony przed prądem różnicowym typu B. Każda stacja LUMINA zawiera akcesorium Enelion RCM B – Residual Current Monitor typ B. Zastosowanie RCD typu A w rozdzielnicy w torze zasilania stacji wraz z RCM B spełnia wymagania bezpieczeństwa przedstawione w powyższej normie. Należy zwrócić szczególną uwagę na nazwy aparatów – RCD odłącza zasilanie do stacji, RCM przerywa ładowanie.

Test zabezpieczeń RCD może zostać przeprowadzony, gdy rozpoczęty jest proces ładowania – załączone napięcie w gnieździe ładowania = stan C. Do tego celu należy użyć odpowiedniego testera wyłączników różnicowoprądowych oraz symulatora pojazdu – adaptera.

RCD oraz RCM B testowane są osobno, badana jest czułość zabezpieczeń oraz ich czas zadziałania.

## 05.1 Testy RCD

Każde zadziałanie wyłącznika RCD odłączy zasilanie stacji, po każdym włączeniu należy ponownie rozpocząć proces ładowania.

### Procedura:

- zapewnić dostęp do aparatów RCD,
- załączyć napięcie stacji,
- podłączyć miernik testujący RCD do adaptera (symulatora pojazdu),
- za pomocą adaptera rozpocząć proces ładowania niebieski kolor diod LED,
- postępować zgodnie z instrukcjami miernika podczas pomiarów parametrów wyłącznika RCD,
- po każdym zadziałaniu (wyłączeniu) RCD niezwłocznie załączyć je ponownie, następnie rozpocząć proces ładowania. Powtarzać do momentu zakończenia testu przez miernik.

Pomiar rzeczywistej czułości RCD:

RCD A =  $0,35I\Delta n \leq I\Delta r \leq 1,4I\Delta n$ ,  
RCD B =  $0,5I\Delta n \leq I\Delta r \leq 2I\Delta n$ ,  
gdzie  $I\Delta n = 30mA$  – znamionowa czułość aparatu

Pomiar czasu zadziałania aparatu:

Znormalizowane, maksymalne czasy [s]  
wyłączenia dla prądu różnicowego RCD A:

| $I\Delta n$ | $2I\Delta n$ | $5\Delta n$ | $I\Delta n \approx 5A$ |
|-------------|--------------|-------------|------------------------|
| 0,3         | 0,15         | 0,04        | 0,04                   |

Znormalizowane, maksymalne czasy [s]  
wyłączenia dla prądu różnicowego RCD B:

| $2I\Delta n$ | $4I\Delta n$ | $10I\Delta n$ | $I\Delta n \geq 5A$ |
|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 0,3          | 0,15         | 0,04          | 0,04                |

Należy również potwierdzić prawidłowe działanie przycisku „TEST” na wyłączniku RCD przy załączonym napięciu i załączonym aparacie.

Wciśnięcie przycisku musi skutkować odłączeniem napięcia oraz przełączeniem się dźwigni w pozycję wyłączoną – Off lub O.

## 05.2 Testy RCM B

Wbudowane zabezpieczenie RCM B będzie przerywać proces ładowania w przypadku wykrycia prądu różnicowego typu B.

### Procedura:

- załączyć napięcie stacji,
- podłączyć miernik testujący RCD do adaptera (symulatora pojazdu),
- za pomocą adaptera rozpocząć proces ładowania niebieski kolor diod LED,
- postępować zgodnie z instrukcjami miernika podczas pomiarów parametrów wyłącznika RCD,
- po każdym zadziałaniu RCM B (przerwanie ładowania, czerwony kolor diod LED wskazujących błąd), należy zakończyć proces ładowania a następnie rozpocząć kolejny. Powtarzać do momentu zakończenia testu przez miernik. Wbudowane zabezpieczenie RCM B będzie przerywać proces ładowania w przypadku wykrycia prądu różnicowego typu B.

Pomiar rzeczywistej czułości RCM B:


$RCM B = 0,5I\Delta n \leq I\Delta r \leq 2I\Delta n$ ,  
gdzie  $I\Delta n = 6mA$  – znamionowa czułość

### Pomiar czasu zadziałania aparatu:

Wbudowane zabezpieczenie RCM B będzie przerywać proces ładowania w przypadku wykrycia prądu różnicowego typu B.

### Procedura:

- załączyć napięcie stacji,
- podłączyć miernik testujący RCD do adaptera (symulatora pojazdu),
- za pomocą adaptera rozpocząć proces ładowania niebieski kolor diod LED, postępować zgodnie z instrukcjami miernika



| Parameter | Minimum | Maximum |
|-----------|---------|---------|
| t1        | 0.12    | 0.60    |
| t2        | 0.80    | 1.30    |
| t3        | 0.70    | 1.20    |
| t4        | 1.40    | 2.10    |

# 06 Testy funkcjonalne

Próby funkcjonalne należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego testera.

Testy funkcjonalne należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz po każdej instalacji i serwisie.

Z punktem ładowania należy postępować jak w standardowym procesie ładowania.

Cała procedura rozpoczynania, kończenia ładowania itp. została opisana w rozdziale **Użytkowanie stacji ładowania**.

Należy zwrócić uwagę na odmienną pracę stacji w zależności od konfiguracji: z autoryzacją RFID oraz w trybie Freecharge.

W rozdziale **Rozwiązywanie problemów** opisano kody błędów i sytuacje diagnozowane przez stację ładowania. Na ich podstawie można stwierdzić, czy stacja prawidłowo diagnozuje uszkodzenia po stronie pojazdu.

## 06.1 Styk PP – detekcja wtyczki i przewodu ładującego

Stacja ładowania z gniazdem rozpoznaje znamionową obciążalność podłączonego kabla na podstawie rezystora pomiędzy stykami PP a PE umieszczonego w jego wtyczce.


Poniżej tabela wskazująca dopuszczalną obciążalność kabla wyrażonej w [A] dla danej rezystancji Rc

| WARTOŚĆ REZYSTANCJI<br>RC (±3%) | ZNAMIONOWA OBCIĄŻALNOŚĆ<br>PRĄDOWA KABLA |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| 220 Ω                           | 32 A                                     |
| 680 Ω                           | 20 A                                     |
| 1500 Ω                          | 13 A                                     |

Stan PP sprawdzany jest przed rozpoczęciem ładowania. W przypadku przelotu PP do PE ładowanie nie zostanie rozpoczęte mimo stanu C lub D pojazdu.

Dla stacji ładującej z kablem, po stronie samochodu obciążalność kabla jest sprawdzana w taki sam sposób.

## 06.2 Styk CP – linia komunikacyjna między pojazdem a stacją



Uproszczony schemat obwodu komunikacyjnego.

Pojazd za pomocą odpowiednich rezystorów zmienia napięcie sygnału sygnalizując do stacji swój stan. Dodatkowo kilka sytuacji nieprawidłowych też może zostać wykrytych.

Tabela stanów wykrywanych przez stację ładującą

| STATUS POJAZDU | POLĄCZENIE Z POJAZDEM | MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA | NAPIĘCIE VA | OPIS                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A              | NIE                   | NIE                 | 12 V DC     | Stacja w trybie czuwania – Status LED: Zielony, pulsujący                                                                                                                                                  |
| B              | TAK                   | NIE                 | 9 V PWM     | Wykrycie obecności pojazdu – Status LED: Niebieski, pulsujący                                                                                                                                              |
| C              | TAK                   | TAK                 | 6 V PWM     | Ładowanie pojazdu – Status LED: Niebieski, pulsujący od środka w kierunku krawędzi                                                                                                                         |
| D              | TAK                   | TAK                 | 3 V PWM     | Ładowanie pojazdu – Status LED: Niebieski, pulsujący od środka w kierunku krawędzi                                                                                                                         |
| E              | TAK                   | NIE                 | 0 V         | Ostrzeżenie – ładowarka przerywa proces ładowania, ale samoczynnie próbuje przywrócić stan ładowania. Status LED – Żółty pulsujący<br>Przykład: zwarcie CP do PE                                           |
| F              | TAK                   | NIE                 | - 12 V DC   | Błąd – pasek będzie pulsować czerwonym światłem, wskazując na problem wymagający interwencji człowieka.<br>Błąd można zresetować, ponownie podłączając samochód do ładowania.<br>Przykład: wywołanie RCM B |

Należy sprawdzić reakcję stacji na:


- stany A B C E,
- błąd zwarcia PP do PE przed rozpoczęciem ładowania,
- błąd zwarcia diody wewnątrz pojazdu
- ostrzeżenie, status LED – żółty
- pulsujący


Szczegółowe informacje dotyczące błędów znajdują się w sekcji **Alerts** [Alarmy] w panelu konfiguracji.

## 07 Serwisowanie stacji

Główny element stacji Lumina – głowica – nie podlega naprawom serwisowym. Usunięcie awarii polega na wymianie głowicy. Nie ma możliwości wymiany gniazda lub przewodu ładującego.

### Poglądowe schematy modułów ładujących.





## 07.1 Instrukcja wymiany bezpiecznika LUMINA schuko

### Dotyczy stacji ładowania LUMINA wposażonych w dodatkowe gniazdo schuko 230V

Dodatkowe gniazdko Schuko 230V pozwala na podłączenie obciążenia nie większego niż 10A. Sterowanie załączaniem odbywa się zdalnie przez aplikację oraz panel konfiguracyjny.

Obwód elektryczny gniazdka jest zabezpieczony przed przeciążeniem przez zastosowanie dodatkowego bezpiecznika, który znajduje się

w obudowie na przewodzie w części backplate ładowarki.

Zapasowy bezpiecznik jest dołączony do kartonu.




Zawsze wymieniać bezpiecznik na wskazany przez producenta model bezpiecznika.

Zastosowanie bezpiecznika o wyższym prądzie znamionowym może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a także doprowadzić do pożaru.




Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć zasilanie ładowarki.



Bezpiecznik znajduje się w obudowie na przewodzie w części backplate ładowarki.

1. Odkręcić obudowę bezpiecznika.
2. Wyciągnąć przepalony bezpiecznik z obudowy.
3. Włożyć wytypowany przez producenta, sprawny bezpiecznik.
4. Skręcić obudowę bezpiecznika.



**Bezpiecznik:** 0234010.MXP (Cartridge Fuse  
250V 10A Medium Acting)



# Opis techniczny

| Stacja ładowania/ogólnodostępna stacja ładowania                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punkt ładowania, element infrastruktury publicznego transportu drogowego |                                                                                                                                                                                                                            |
| Obudowa                                                                  | Poliwęglan, anodowane aluminium*                                                                                                                                                                                           |
| Klasa szczelności                                                        | IP54                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa odporności mechanicznej (klasa IK)                                 | IK10                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa palności                                                           | UL94-V0                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ złącza ładowania                                                     | Gniazdo LUMINA - gniazdo Type2, kabel LUMINA - złącze Type2 z przewodem 4,7 m                                                                                                                                              |
| Zabezpieczenie różnicowo-prądowe                                         | Wbudowany system kontroli zabezpieczenia różnicowoprądowego - Enelion RCMB 6 mA DC                                                                                                                                         |
| Miernik energii elektrycznej                                             | Zintegrowany 3-fazowy licznik energii elektrycznej o dokładności >99%                                                                                                                                                      |
| Certyfikowany licznik energii elektrycznej (MID)                         | Impulsowy* - możliwość montażu wewnątrz obudowy                                                                                                                                                                            |
| Interfejs użytkownika                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wskazanie statusu ładowania EVC za pomocą kolorowego paska LED</li> <li>• Dedykowana aplikacja łącząca stację przez WiFi AP 2,4 GHz b/g/n</li> </ul>                              |
| Układ do komunikacji online                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zintegrowany modem LTE/4G</li> <li>• WiFi 2.4 GHz b/g/n - punkt bezpośredniego dostępu do stacji z możliwością ukrycia AP i podłączenia stacji do lokalnej sieci Wi-Fi</li> </ul> |
| Minimalne wymagania dotyczące jakości sygnału                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi: -60 dBm</li> <li>• GSM: -85 dBm</li> </ul>                                                                                                                                 |
| OCPP /protokół komunikacji/                                              | Zgodność z protokołem OCPP 1.6                                                                                                                                                                                             |
| Autoryzacja                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany czytnik kart RFID / NFC - Mifare Classic / tryb Free Charge</li> <li>• Dedykowana aplikacja podłączona przez WiFi AP 2,4 GHz b/g/nWW</li> </ul>                         |
| Prąd / moc ładowania                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do 7,4 kW w przypadku 32 A, 1-faza</li> <li>• Do 22 kW w przypadku 32 A, 3-fazy (system TN)</li> </ul>                                                                            |

\*opcjonalnie

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie ładowania                 | 3 x 400 V AC / 230 V AC ( ±10 % )                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napięcie zasilania                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x 400 V AC/ 230 V AC ( ±10 % ) (TN/IT)</li> <li>• Możliwość podłączenia kabla od góry, od dołu lub z tyłu stacji</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Pozostałe właściwości              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja bez użycia dodatkowych narzędzi</li> <li>• Zdalnie sterowane gniazdo wtykowe schuko (maks. 2000W/10A)*</li> <li>• Zdalny start / stop, zwłoka czasowa i program ładowania</li> <li>• Monitoring temperatury i wilgotności wewnątrz urządzenia</li> </ul> |
| Temperatura pracy                  | -30°C / +55°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksymalna wysokość montażu n.p.m. | 2000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość                           | 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość                          | 133 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość                          | 155 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość                          | 133 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ciężar                             | 3 kg / 4,2 kg (w zależności od wersji urządzenia)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgodność                           | 2014/53/EU (RED)<br>2011/65/EU (RoHS)<br>2014/30/EU (EMC)<br>2014/35/EU (LVD)                                                                                                                                                                                                                                  |

\*opcjonalnie

# Rozwiązywanie problemów

## 01

### Alarmy

Istnieją trzy typy alarmów:

- **Ostrzeżenie** – ładowarka przerywa proces ładowania, ale samoczynnie próbuje przywrócić stan ładowania. Pasek świetlny będzie pulsował żółtym światłem.
- **Błąd** – pasek będzie pulsował czerwonym światłem, wskazując na problem wymagający interwencji człowieka. Błąd można zresetować, ponownie podłączając samochód do ładowania.
- **Błąd krytyczny** – pasek będzie świecił światłem ciągłym, czerwonym, wskazując na problem wymagający serwisowania urządzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące błędów znajdują się w sekcji **Alerts** [Alarmy] w panelu konfiguracji.

## 02

### Najczęściej zadawane pytania

#### ŁADOWARKA LUMINA NIE ŁĄCZY SIĘ Z SIECIĄ WIFI

Należy się upewnić, że hasło do sieci WiFi zostało wpisane poprawnie oraz że wybrano właściwą metodę zabezpieczenia (pole „Authentication type”). Pomocne może okazać się przesunięcie routera WiFi bliżej stacji ładowania.

### ŁADOWARKA LUMINA NIE ŁĄCZY SIĘ Z SIECIĄ WIFI

Należy się upewnić, że ustawienia sieci GSM zostały wpisane poprawnie i że stacja ładowania znajduje się w zasięgu sygnału sieciowego.

### NIE MOGĘ SIĘ DOSTAĆ DO PANELU KONFIGURACJI

Należy się upewnić, że jest połączenie do hotspota WiFi ładowarki. Proszę sprawdzić, czy wpisano poprawny adres IP: 192.168.8.8

### W pozostałych przypadkach należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.

Należy szczegółowo opisać sytuację, w której wystąpił problem, dzięki czemu nasi technicy będą mogli szybciej zlokalizować jego źródło i skuteczniej udzielić pomocy. W miarę możliwości do zgłoszenia proszę załączyć plik z logami zdarzeń (można go pobrać, naciskając przycisk **Download logs** w zakładce **Logs** w sekcji **Diagnostics** [Diagnostyka])

### Obsługa klientów

Najbardziej aktualne instrukcje, przydatne dokumenty oraz materiały video dotyczące tego urządzenia można pobrać ze strony: **enelion.pl**



Niniejszy dokument zawiera informacje, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2022 ENELION

ul. Pana Tadeusza 50, 80-123 Gdańsk

Prawa autorskie Enelion sp. z o. o.

Instrukcja może ulec zmianie wraz z rozwojem produktu.  
Nie gwarantuje się poprawności dostarczonych informacji.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja dokumentu: V 5

Liczba stron: 46

Data wydania: 22 grudnia 2022 r.



ENELION sp. z o.o. | ul. Pana Tadeusza 50  
80-123 | Gdańsk | Polska

[sales@enelion.com](mailto:sales@enelion.com)

[enelion.com](https://enelion.com)

